令和4年度 津田系給水栓水(二色南地区) 4月～3月

水 質 検 査 結 果

採水年月			令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和5年	令和5年	令和5年				
	検査項目	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	最小	平均	最大	分析回数
	気温	℃	22.8	21.9	24.8	28.9	35.9	32.3	25.1	25.0	14.3	12.1	12.1	16.4	12.1	22.6	35.9	12
	水温	℃	17.5	21.0	24.5	28.4	29.7	28.8	24.7	21.4	18.3	14.8	11.8	14.2	11.8	21.3	29.7	12
1	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L 以下			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	4
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下				0.00005 未満										0.00005 未満		1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	12
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.65	0.58	0.58	0.58	0.66	0.56	0.58	0.57	0.55	0.56	0.65	0.56	0.55	0.59	0.66	12
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08	0.08 未満	0.08 未満	0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	4
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下		0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満		0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	4
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/L 以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
16	シス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びトランス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L 以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	4
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/L 以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.08	0.08	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.08	12
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下		0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満		0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	4
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	4
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	4
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/L 以下		0.003			0.004			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満	0.004	4
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/L 以下		0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満		0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	4
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/L 以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/L 以下	13.3	13.6	13.4	13.8	14.4	13.3	13.2	13.1	13.4	13.4	13.5	12.1	12.1	13.4	14.4	12
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/L 以下			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	5.9	5.4	5.5	5.7	7.9	5.3	5.4	5.4	5.3	5.4	7.5	5.6	5.3	5.9	7.9	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	45.4	45.3	45.6	45.1	44.2	44.1	44.6	43.6	45.1	44.1	44.9	43.4	43.4	44.6	45.6	12
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下			152			146			129			136	129	141	152	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 未満													0.02 未満		1
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/L 以下				0.000001 未満										0.000001 未満		1
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/L 以下				0.000001 未満										0.000001 未満		1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下							0.002 未満							0.002 未満		1
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下										0.0005 未満				0.0005 未満		1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	12
47	ｐＨ値	5.8-8.6	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.6	7.5	7.0	7.2	7.6	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	5 度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	12
51	濁度	2 度 以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	12
	残留塩素	遊離 0.1mg/L 以上 結合 0.4mg/L 以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	12
	判定	水質基準に適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適 合	適 合	適 合	
	備考						クリプトスポリジウム等検出せず											

令和4年度　津田系給水栓水（二色南地区）　4月～3月
水質検査結果　（水質管理目標設定項目）

採水年月		令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和5年	令和5年	令和5年				
検査項目	目標値	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10　月	11　月	12　月	1　月	2　月	3　月	最小	平均	最大	分析回数
1　ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.02 mg/L　以下						0.02　未満								0.02　未満		1
2　ｳﾗﾝ及びその化合物	0.002 mg/L　以下						0.0002　未満								0.0002　未満		1
3　ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.02 mg/L　以下						0.02　未満								0.02　未満		1
5　1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L　以下		0.0004　未満			0.0004　未満			0.0004　未満			0.0004　未満		0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004　未満	4
8　トルエン	0.4 mg/L　以下		0.04　未満			0.04　未満			0.04　未満			0.04　未満		0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	4
16　残留塩素	1 mg/L　以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	12
17　ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	10～100 mg/L	45.4	45.3	45.6	45.1	44.2	44.1	44.6	43.6	45.1	44.1	44.9	43.4	43.4	44.6	45.6	12
18　ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01 mg/L　以下			0.001　未満			0.002			0.001　未満			0.002	0.001　未満	0.001	0.002	4
19　遊離炭酸	20 mg/L　以下	13.6	11.0	15.8	20.2	10.6	15.4	12.3	12.8	11.0	8.8	9.2	7.9	7.9	12.4	20.2	12
20　1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L　以下		0.03　未満			0.03　未満			0.03　未満			0.03　未満		0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	4
24　蒸発残留物	30～200 mg/L			152			146			129			136	129	141	152	4
25　濁度	1 度　以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1	12
26　ｐＨ値	7.5程度	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.6	7.5	7.0	7.2	7.6	12
27　腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける			−1.4			−1.5			−1.6			−1.3	−1.6	−1.5	−1.3	4
29　1,1－ジクロロエチレン	0.1 mg/L　以下		0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満		0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	4
30　ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1 mg/L　以下			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	4

令和4年度　津田系給水栓水（二色南地区）　4月～3月
水質検査結果　（独自検査項目）

採水年月		令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和5年	令和5年	令和5年				
検査項目	単位	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10　月	11　月	12　月	1　月	2　月	3　月	最小	平均	最大	分析回数
侵食性遊離炭酸	mg/L	11.7	9.3	13.7	17.7	9.2	13.3	10.5	10.8	9.3	7.3	7.8	6.6	6.6	10.6	17.7	12
溶性ケイ酸	mg/L						55.7								55.7		1
モリブデン	mg/L						0.007　未満								0.007　未満		1
銀	mg/L						0.003　未満								0.003　未満		1
ス　ズ	mg/L						0.003　未満								0.003　未満		1
バリウム	mg/L						38.4								38.4		1
ビスマス	mg/L						0.003　未満								0.003　未満		1
カリウム	mg/L	2.9	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.6	2.7	2.8	2.6	2.8	2.9	12
硫酸イオン	mg/L	3.8	3.3	3.6	3.6	7.4	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	5.2	3.4	3.0	3.8	7.4	12
アンモニア態窒素	mg/L	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	12
総酸度	mg/L	15.5	12.5	18.0	23.0	12.0	17.5	14.0	14.5	12.5	10.0	10.5	9.0	9.0	14.1	23.0	12
総アルカリ度	mg/L	66.0	67.0	67.0	66.0	59.0	67.0	67.0	69.0	67.0	67.0	63.0	62.0	59.0	65.6	69.0	12
電気伝導率	μS/cm･25℃	151	153	155	151	163	157	156	151	153	149	157	152	149	154	163	12
臭素イオン	mg/L	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	12

令和4年度 東山系給水栓水(久保地区) 4月～3月

水 質 検 査 結 果

採水年月			令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和5年	令和5年	令和5年				
	検査項目	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	最小	平均	最大	分析回数
	気温	℃	22.8	21.9	24.8	28.9	35.9	32.3	25.1	25.0	14.3	12.1	12.1	16.4	12.1	22.6	35.9	12
	水温	℃	16.3	20.3	23.3	27.0	28.8	27.6	22.7	19.9	16.7	13.0	11.8	13.0	11.8	20.0	28.8	12
1	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L 以下			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	4
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下				0.00005 未満										0.00005 未満		1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	12
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.63	0.68	0.65	0.75	0.70	0.64	0.64	0.76	0.80	0.85	0.86	0.85	0.63	0.74	0.86	12
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.08 未満	0.08 未満	0.08	0.08 未満	0.08	0.08 未満	0.08 未満	0.08	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	4
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下		0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満		0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	4
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/L 以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
16	シス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L 以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	4
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/L 以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 未満	0.06 未満	0.08	0.09	0.11	0.10	0.07	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.11	12
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下		0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満		0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	4
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	4
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001			0.002			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001	0.002	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.02			0.01			0.01 未満		0.01 未満	0.01	0.02	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	4
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/L 以下		0.003			0.006			0.004			0.003 未満		0.003 未満	0.004	0.006	4
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/L 以下		0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満		0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	4
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/L 以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/L 以下			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01	0.01 未満	0.01 未満	0.01	4
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/L 以下	13.1	13.8	14.8	16.1	15.9	14.4	11.9	13.5	13.2	13.5	14.5	13.4	11.9	14.0	16.1	12
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/L 以下			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	10.5	10.3	12.9	12.0	11.9	10.3	8.7	11.1	11.0	11.6	12.7	12.3	8.7	11.3	12.9	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	43.9	44.1	44.0	45.3	43.4	43.2	39.4	44.3	44.7	44.2	45.8	43.0	39.4	43.8	45.8	12
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下			116			123			104			128	104	118	128	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 未満													0.02 未満		1
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/L 以下				0.000001 未満										0.000001 未満		1
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/L 以下				0.000001 未満										0.000001 未満		1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下							0.002 未満							0.002 未満		1
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下										0.0005 未満				0.0005 未満		1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	12
47	ｐＨ値	5.8-8.6	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.6	7.5	7.1	7.3	7.6	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	5 度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	12
51	濁度	2 度 以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	12
	残留塩素	遊離 0.1mg/L 以上 結合 0.4mg/L 以上	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	12
	判定	水質基準に適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適 合	適 合	適 合	
	備考																	

令和4年度　東山系給水栓水(久保地区)　4月～3月
水質検査結果　(水質管理目標設定項目)

採水年月		令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和5年	令和5年	令和5年				
検査項目	目標値	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10　月	11　月	12　月	1　月	2　月	3　月	最小	平均	最大	分析回数
1　ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.02 mg/L　以下						0.02　未満								0.02　未満		1
2　ｳﾗﾝ及びその化合物	0.002 mg/L　以下						0.0002　未満								0.0002　未満		1
3　ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.02 mg/L　以下						0.02　未満								0.02　未満		1
5　1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L　以下		0.0004　未満			0.0004　未満			0.0004　未満			0.0004　未満		0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004　未満	4
8　トルエン	0.4 mg/L　以下		0.04　未満			0.04　未満			0.04　未満			0.04　未満		0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	4
16　残留塩素	1 mg/L　以下	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	12
17　ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	10～100 mg/L	43.9	44.1	44.0	45.3	43.4	43.2	39.4	44.3	44.7	44.2	45.8	43.0	39.4	43.8	45.8	12
18　ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01 mg/L　以下			0.001			0.001			0.001			0.003	0.001	0.002	0.003	4
19　遊離炭酸	20 mg/L　以下	8.8	6.2	7.5	11.0	6.6	9.2	6.6	7.0	5.3	5.7	5.3	4.8	4.8	7.0	11.0	12
20　1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L　以下		0.03　未満			0.03　未満			0.03　未満			0.03　未満		0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	4
24　蒸発残留物	30～200 mg/L			116			123			104			128	104	118	128	4
25　濁度	1 度　以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	12
26　ｐＨ値	7.5程度	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.6	7.5	7.1	7.3	7.6	12
27　腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける			−1.4			−1.5			−1.5			−1.4	−1.5	−1.5	−1.4	4
29　1,1－ジクロロエチレン	0.1 mg/L　以下		0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満		0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	4
30　ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1 mg/L　以下			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	4

令和4年度　東山系給水栓水(久保地区)　4月～3月
水質検査結果　(独自検査項目)

採水年月		令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和5年	令和5年	令和5年				
検査項目	単位	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10　月	11　月	12　月	1　月	2　月	3　月	最小	平均	最大	分析回数
侵食性遊離炭酸	mg/L	7.9	5.3	6.7	9.9	5.7	8.3	5.8	6.2	4.5	4.9	4.5	4.1	4.1	6.2	9.9	12
溶性ケイ酸	mg/L						30.2								30.2		1
モリブデン	mg/L						0.007　未満								0.007　未満		1
銀	mg/L						0.003　未満								0.003　未満		1
ス　ズ	mg/L						0.003　未満								0.003　未満		1
バリウム	mg/L						28.1								28.1		1
ビスマス	mg/L						0.003　未満								0.003　未満		1
カリウム	mg/L	2.5	2.6	2.5	2.8	2.7	2.6	2.8	2.9	2.9	2.5	2.7	2.6	2.5	2.7	2.9	12
硫酸イオン	mg/L	9.5	10.0	14.2	13.6	14.0	12.0	8.7	9.8	9.5	9.9	10.6	9.7	8.7	11.0	14.2	12
アンモニア態窒素	mg/L	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	12
総酸度	mg/L	10.0	7.0	8.5	12.5	7.5	10.5	7.5	8.0	6.0	6.5	6.0	5.5	5.5	8.0	12.5	12
総アルカリ度	mg/L	47.0	49.0	43.0	49.0	49.0	47.0	46.0	48.0	49.0	48.0	47.0	46.0	43.0	47.3	49.0	12
電気伝導率	μS/cm･25℃	158	160	168	176	175	164	147	162	162	163	169	160	147	164	176	12
臭素イオン	mg/L	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	12

令和4年度　三ケ山系給水栓水（秬谷地区）　4月～3月

水　質　検　査　結　果

採水年月			令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和5年	令和5年	令和5年				
	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
	気温	℃	22.8	21.9	24.8	28.9	35.9	32.3	25.1	25.0	14.3	12.1	12.1	16.4	12.1	22.6	35.9	12
	水温	℃	14.7	21.1	23.7	29.0	31.1	28.9	21.0	16.7	12.7	7.9	6.9	10.1	6.9	18.7	31.1	12
1	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L　以下			0.0003　未満			0.0003　未満			0.0003　未満			0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	4
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L　以下				0.00005　未満										0.00005　未満		1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L　以下			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	4
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L　以下			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	4
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L　以下			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	4
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L　以下			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	4
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L　以下	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	12
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L　以下			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L　以下	0.54	0.77	0.82	0.95	0.76	0.64	0.79	0.95	0.91	1.11	1.10	1.07	0.54	0.87	1.11	12
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L　以下	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	0.09	0.08	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	0.09	12
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L　以下			0.1　未満			0.1　未満			0.1　未満			0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	4
14	四塩化炭素	0.002 mg/L　以下		0.0002　未満			0.0002　未満			0.0002　未満			0.0002　未満		0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	4
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/L　以下		0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満		0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	4
16	シス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L　以下		0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満		0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	4
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/L　以下		0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満		0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	4
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L　以下		0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満		0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	4
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L　以下		0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満		0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	4
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/L　以下		0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満		0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	4
21	塩素酸	0.6 mg/L　以下	0.06　未満	0.07	0.10	0.13	0.15	0.13	0.13	0.06　未満	0.08	0.06　未満	0.06　未満	0.06　未満	0.06　未満	0.08	0.15	12
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L　以下	0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L　以下		0.006　未満			0.016			0.006　未満			0.006　未満		0.006　未満	0.007	0.016	4
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L　以下	0.003　未満			0.003　未満			0.003　未満			0.003　未満			0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満	4
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L　以下		0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満		0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	4
26	臭素酸	0.01 mg/L　以下	0.001			0.003			0.001　未満			0.001			0.001　未満	0.002	0.003	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L　以下		0.02			0.04			0.02			0.01		0.01	0.02	0.04	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L　以下	0.003　未満			0.003　未満			0.004			0.003　未満			0.003　未満	0.003　未満	0.004	4
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/L　以下		0.006			0.013			0.008			0.004		0.004	0.008	0.013	4
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/L　以下		0.009　未満			0.009　未満			0.009　未満			0.009　未満		0.009　未満	0.009　未満	0.009　未満	4
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/L　以下	0.008　未満			0.008　未満			0.008　未満			0.008　未満			0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L　以下			0.07			0.05			0.05			0.07	0.05	0.06	0.07	4
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/L　以下			0.02　未満			0.02　未満			0.02　未満			0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L　以下			0.03　未満			0.03　未満			0.03　未満			0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	4
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L　以下			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	4
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/L　以下	12.0	13.0	15.1	16.4	16.3	15.0	14.2	14.5	12.6	13.2	14.2	14.7	12.0	14.3	16.4	12
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/L　以下			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	4
38	塩化物イオン	200 mg/L　以下	15.3	14.9	16.4	17.5	15.7	14.3	14.5	16.9	15.8	17.2	19.2	19.1	14.3	16.4	19.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L　以下	41.9	41.1	43.2	43.9	41.4	39.9	39.5	42.5	42.5	44.9	45.6	43.5	39.5	42.5	45.6	12
40	蒸発残留物	500 mg/L　以下			106			115			90			107	90	105	115	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L　以下	0.02　未満													0.02　未満		1
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/L　以下				0.000001　未満										0.000001　未満		1
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/L　以下				0.000001　未満										0.000001　未満		1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L　以下							0.002　未満							0.002　未満		1
45	フェノール類	0.005 mg/L　以下										0.0005　未満				0.0005　未満		1
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L　以下	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.9	0.7	0.6	0.7	0.9	12
47	ｐＨ値	5.8-8.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.4	7.6	7.8	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	5 度　以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5	12
51	濁度	2 度　以下	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	12
	残留塩素	遊離 0.1mg/L 以上 結合 0.4mg/L 以上	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.5	12
	判定	水質基準に適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適　合	適　合	適　合	
	備考																	

令和4年度　三ケ山系給水栓水(秬谷地区)　4月～3月
水質検査結果 （水質管理目標設定項目）

採水年月		令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和5年	令和5年	令和5年				
検査項目	目標値	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10　月	11　月	12　月	1　月	2　月	3　月	最　小	平　均	最　大	分析回数
1 アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L　以下						0.02 未満								0.02 未満		1
2 ウラン及びその化合物	0.002 mg/L　以下						0.0002 未満								0.0002 未満		1
3 ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L　以下						0.02 未満								0.02 未満		1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L　以下		0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満		0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	4
8 トルエン	0.4 mg/L　以下		0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満		0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	4
16 残留塩素	1 mg/L　以下	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.5	12
17 カルシウム、マグネシウム等の硬度	10～100 mg/L	41.9	41.1	43.2	43.9	41.4	39.9	39.5	42.5	42.5	44.9	45.6	43.5	39.5	42.5	45.6	12
18 マンガン及びその化合物	0.01 mg/L　以下			0.002			0.001			0.001			0.004	0.001	0.002	0.004	4
19 遊離炭酸	20 mg/L　以下	2.6	2.6	4.0	3.1	2.2	3.1	3.1	2.6	2.2	3.1	2.6	2.2	2.2	2.8	4.0	12
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L　以下		0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満		0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
24 蒸発残留物	30～200 mg/L			106			115			90			107	90	105	115	4
25 濁度	1 度　以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12
26 pH値	7.5程度	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.4	7.6	7.8	12
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける			−1.3			−1.4			−1.3			−1.3	−1.4	−1.3	−1.3	4
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L　以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
30 アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L　以下			0.01			0.01			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01	4

令和4年度　三ケ山系給水栓水(秬谷地区)　4月～3月
水質検査結果 （独自検査項目）

採水年月		令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和5年	令和5年	令和5年				
検査項目	単位	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10　月	11　月	12　月	1　月	2　月	3　月	最　小	平　均	最　大	分析回数
侵食性遊離炭酸	mg/L	2.3	2.3	3.5	2.7	1.8	2.7	2.7	2.3	1.9	2.7	2.3	1.9	1.8	2.4	3.5	12
溶性ケイ酸	mg/L						10.2								10.2		1
モリブデン	mg/L						0.007 未満								0.007 未満		1
銀	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
ス	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
バリウム	mg/L						16.9								16.9		1
ビスマス	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
カリウム	mg/L	2.0	2.2	2.5	2.7	2.4	2.4	2.4	2.6	2.7	2.5	2.6	2.5	2.0	2.5	2.7	12
硫酸イオン	mg/L	13.6	16.5	17.8	17.8	20.4	19.4	16.7	16.5	13.9	15.4	15.8	15.8	13.6	16.6	20.4	12
アンモニア態窒素	mg/L	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	12
総酸度	mg/L	3.0	3.0	4.5	3.5	2.5	3.5	3.5	3.0	2.5	3.5	3.0	2.5	2.5	3.2	4.5	12
総アルカリ度	mg/L	33.0	30.0	34.0	36.0	35.0	35.0	32.0	34.0	32.0	31.0	31.0	32.0	30.0	32.9	36.0	12
電気伝導率	μS/cm･25℃	155	160	176	189	182	172	167	173	165	171	179	175	155	172	189	12
臭素イオン	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	12

令和4年度 蕎原系給水栓水(蕎原地区) 4月～3月

水 質 検 査 結 果

採水年月			令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和5年	令和5年	令和5年				
	検査項目	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	最小	平均	最大	分析回数
	気温	℃	19.3	25.1	26.8	30.6	36.6	36.0	31.0	21.4	15.9	12.1	12.9	16.3	12.1	23.7	36.6	12
	水温	℃	11.4	16.0	18.6	23.4	24.9	25.0	22.9	17.7	13.8	8.6	7.0	9.0	7.0	16.5	25.0	12
1	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L 以下			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	4
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下				0.00005 未満										0.00005 未満		1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	12
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.48	0.68	0.67	0.82	0.62	0.71	0.61	0.77	0.97	0.89	1.01	0.97	0.48	0.77	1.01	12
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.09	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.09	12
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	4
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下		0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満		0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	4
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/L 以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
16	シス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びトランス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L 以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	4
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/L 以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 未満	0.07	0.08	0.11	0.12	0.15	0.12	0.14	0.11	0.06	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.09	0.15	12
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下		0.006 未満			0.014			0.006 未満			0.006 未満		0.006 未満	0.007	0.014	4
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003			0.005			0.003			0.004			0.003	0.004	0.005	4
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 未満			0.002			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001	0.002	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.02			0.03			0.02			0.01		0.01	0.02	0.03	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003			0.007			0.006			0.004			0.003	0.005	0.007	4
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/L 以下		0.006			0.010			0.006			0.004		0.004	0.006	0.010	4
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/L 以下		0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満		0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	4
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/L 以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01			0.02			0.01			0.02	0.01	0.01	0.02	4
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/L 以下			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/L 以下	8.1	10.8	11.1	11.7	12.1	15.5	12.2	10.1	11.0	11.3	12.9	12.3	8.1	11.6	15.5	12
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/L 以下			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	11.0	11.4	10.5	10.3	10.5	15.8	12.8	8.6	11.3	12.3	15.4	15.3	8.6	12.1	15.8	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	36.4	36.4	34.9	37.0	37.2	41.9	35.9	35.4	39.1	41.1	42.2	40.2	34.9	38.1	42.2	12
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下			93			119			70			96	70	95	119	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 未満													0.02 未満		1
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/L 以下				0.000001 未満										0.000001 未満		1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下				0.000001 未満										0.000001 未満		1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下							0.002 未満							0.002 未満		1
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下										0.0005 未満				0.0005 未満		1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.5	0.9	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.9	12
47	pH値	5.8~8.6	7.8	7.6	7.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.9	7.9	7.4	7.6	7.9	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	5 度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	12
51	濁度	2 度 以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	12
	残留塩素	遊離 0.1mg/L 以上 結合 0.4mg/L 以上	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.8	0.5	0.6	0.5	0.5	0.3	0.5	0.8	12
	判定	水質基準に適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
	備考						クリプトスポリジウム等検出せず											

令和4年度　蕎原系給水栓水(蕎原地区)　4月～3月
水質検査結果　(水質管理目標設定項目)

採水年月		令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和5年	令和5年	令和5年				
検査項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
1 アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下						0.02 未満								0.02 未満		1
2 ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下						0.0002 未満								0.0002 未満		1
3 ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下						0.02 未満								0.02 未満		1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満		0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	4
8 トルエン	0.4 mg/L 以下		0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満		0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	4
16 残留塩素	1 mg/L 以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.8	0.5	0.6	0.5	0.5	0.3	0.5	0.8	12
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100 mg/L	36.4	36.4	34.9	37.0	37.2	41.9	35.9	35.4	39.1	41.1	42.2	40.2	34.9	38.1	42.2	12
18 マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.002	0.001 未満	0.001	0.002	4
19 遊離炭酸	20 mg/L 以下	1.8	3.5	2.6	3.1	2.6	1.8	2.2	1.8	1.8	1.5	1.8	1.3	1.3	2.1	3.5	12
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満		0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
24 蒸発残留物	30～200 mg/L			93			119			70			96	70	95	119	4
25 濁度	1 度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12
26 pH値	7.5程度	7.8	7.6	7.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.9	7.9	7.4	7.6	7.9	12
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける			−1.4			−1.3			−1.7			−1.2	−1.7	−1.4	−1.2	4
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
30 アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下			0.01 未満			0.01			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01	4

令和4年度　蕎原系給水栓水(蕎原地区)　4月～3月
水質検査結果　(独自検査項目)

採水年月		令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和4年	令和5年	令和5年	令和5年				
検査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
侵食性遊離炭酸	mg/L	1.5	3.2	2.3	2.8	2.3	1.4	1.9	1.5	1.5	1.2	1.5	1.1	1.1	1.9	3.2	12
溶性ケイ酸	mg/L						10.5								10.5		1
モリブデン	mg/L						0.007 未満								0.007 未満		1
銀	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
スズ	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
バリウム	mg/L						19.0								19.0		1
ビスマス	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
カリウム	mg/L	1.5	1.8	1.6	1.6	1.7	2.3	2.4	1.4	1.8	1.7	2.1	2.0	1.4	1.8	2.4	12
硫酸イオン	mg/L	12.1	13.9	13.6	14.2	16.2	20.8	13.7	14.6	14.2	15.4	15.7	14.7	12.1	14.9	20.8	12
アンモニア態窒素	mg/L	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	12
総酸度	mg/L	2.0	4.0	3.0	3.5	3.0	2.0	2.5	2.0	2.0	1.7	2.0	1.5	1.5	2.4	4.0	12
総アルカリ度	mg/L	29.0	28.0	29.0	30.0	30.0	33.0	28.0	29.0	27.0	32.0	29.0	30.0	27.0	29.5	33.0	12
電気伝導率	μS/cm･25℃	130	133	134	141	143	174	144	125	140	148	160	155	125	144	174	12
臭素イオン	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	12