令和5年度　三ケ山系給水栓水（秬谷地区）　4月～3月

水　質　検　査　結　果

採水年月			令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和6年	令和6年	令和6年				
	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
	気温	℃	21.0	22.7	26.7	30.6	34.8	34.9	25.0	25.0	17.4	13.9	8.0	15.8	8.0	23.0	34.9	12
	水温	℃	16.5	19.4	21.6	26.3	30.5	29.4	24.8	18.4	11.2	8.2	8.3	10.1	8.2	18.7	30.5	12
1	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L　以下			0.0003　未満			0.0003　未満			0.0003　未満			0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	4
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L　以下		0.00005　未満												0.00005　未満		1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L　以下			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	4
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L　以下			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	4
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L　以下			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	4
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L　以下			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	4
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L　以下	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	12
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L　以下			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L　以下	0.96	0.84	0.64	0.57	0.74	0.39	0.80	0.91	1.03	1.00	1.09	1.14	0.39	0.84	1.14	12
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L　以下	0.08　未満	0.08　未満	0.09	0.09	0.10	0.08　未満	0.09	0.09	0.10	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	0.10	12
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L　以下			0.1　未満			0.1　未満			0.1　未満			0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	4
14	四塩化炭素	0.002 mg/L　以下		0.0002　未満			0.0002　未満			0.0002　未満			0.0002　未満		0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	4
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/L　以下		0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満		0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L　以下		0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満			0.004　未満		0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	4
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/L　以下		0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満		0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	4
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L　以下		0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満		0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	4
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L　以下		0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満		0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	4
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/L　以下		0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満			0.001　未満		0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	4
21	塩素酸	0.6 mg/L　以下	0.06　未満	0.06　未満	0.08	0.09	0.15	0.12	0.17	0.07	0.06　未満	0.06　未満	0.06　未満	0.06　未満	0.06　未満	0.08	0.17	12
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L　以下	0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満			0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L　以下		0.010			0.019			0.006　未満			0.006　未満		0.006　未満	0.009	0.019	4
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L　以下	0.003　未満			0.003　未満			0.003　未満			0.003　未満			0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満	4
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L　以下		0.01　未満			0.01			0.01　未満			0.01　未満		0.01　未満	0.01　未満	0.01	4
26	臭素酸	0.01 mg/L　以下	0.002			0.002			0.002			0.001			0.001	0.002	0.002	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L　以下		0.03			0.05			0.02			0.01		0.01	0.03	0.05	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L　以下	0.003　未満			0.004			0.003			0.003　未満			0.003　未満	0.003　未満	0.004	4
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/L　以下		0.010			0.017			0.007			0.004		0.004	0.009	0.017	4
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/L　以下		0.009　未満			0.009　未満			0.009　未満			0.009　未満		0.009　未満	0.009　未満	0.009　未満	4
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/L　以下	0.008　未満			0.008　未満			0.008　未満			0.008　未満			0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L　以下			0.05			0.05			0.05			0.05	0.05	0.05	0.05	4
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L　以下			0.02　未満			0.02　未満			0.02　未満			0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L　以下			0.03　未満			0.03　未満			0.03　未満			0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	4
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L　以下			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	4
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/L　以下	14.0	13.2	13.5	14.4	18.2	13.6	16.9	15.8	14.3	12.8	14.1	13.1	12.8	14.5	18.2	12
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/L　以下			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満			0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	4
38	塩化物イオン	200 mg/L　以下	16.3	15.1	14.6	13.4	17.9	13.0	16.7	16.7	17.5	17.3	18.0	16.5	13.0	16.1	18.0	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L　以下	43.2	40.1	39.8	39.6	42.4	37.9	41.8	43.4	47.4	45.6	46.8	43.2	37.9	42.6	47.4	12
40	蒸発残留物	500 mg/L　以下			134			92			110			98	92	109	134	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L　以下	0.02　未満													0.02　未満		1
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/L　以下					0.000001　未満									0.000001　未満		1
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/L　以下					0.000001　未満									0.000001　未満		1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L　以下							0.002　未満							0.002　未満		1
45	フェノール類	0.005 mg/L　以下										0.0005　未満				0.0005　未満		1
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L　以下	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	12
47	ｐＨ値	5.8-8.6	7.9	7.6	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	8.0	7.8	7.6	7.5	7.5	7.8	8.0	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	5 度　以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5	12
51	濁度	2 度　以下	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	12
	残留塩素	遊離 0.1mg/L 以上 結合 0.6mg/L 以上	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	12
	判定	水質基準に適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適　合	適　合	適　合	
	備考																	

令和5年度　三ケ山系給水栓水（秬谷地区）　4月～3月
水質検査結果　（水質管理目標設定項目）

採水年月			令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和6年	令和6年	令和6年				
検査項目		目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.02 mg/L　以下						0.02　未満								0.02　未満		1
2	ｳﾗﾝ及びその化合物	0.002 mg/L　以下						0.0002　未満								0.0002　未満		1
3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.02 mg/L　以下						0.02　未満								0.02　未満		1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L　以下		0.0004　未満			0.0004　未満			0.0004　未満			0.0004　未満		0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004　未満	4
8	トルエン	0.4 mg/L　以下		0.04　未満			0.04　未満			0.04　未満			0.04　未満		0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	4
16	残留塩素	1 mg/L　以下	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	12
17	カルシウム、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	10～100 mg/L	43.2	40.1	39.8	39.6	42.4	37.9	41.8	43.4	47.4	45.6	46.8	43.2	37.9	42.6	47.4	12
18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01 mg/L　以下			0.001　未満			0.001			0.001			0.001	0.001　未満	0.001	0.001	4
19	遊離炭酸	20 mg/L　以下	2.6	2.6	2.6	2.2	2.2	2.6	2.2	2.2	1.8	2.2	2.2	2.6	1.8	2.3	2.6	12
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L　以下		0.03　未満			0.03　未満			0.03　未満			0.03　未満		0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	4
24	蒸発残留物	30～200 mg/L			134			92			110			98	92	109	134	4
25	濁度	1 度　以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	12
26	pH値	7.5程度	7.9	7.6	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	8.0	7.8	7.6	7.5	7.5	7.8	8.0	12
27	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.2			-1.0			-1.0			-1.5	-1.5	-1.2	-1.0	4
29	1,1－ジクロロエチレン	0.1 mg/L　以下		0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満			0.01　未満		0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	4
30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1 mg/L　以下			0.01　未満			0.01			0.01　未満			0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01	4

令和5年度　三ケ山系給水栓水（秬谷地区）　4月～3月
水質検査結果　（独自検査項目）

採水年月		令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和5年	令和6年	令和6年	令和6年				
検査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
侵食性遊離炭酸	mg/L	2.3	2.3	2.4	1.9	1.9	2.4	1.9	1.9	1.5	1.9	1.9	2.3	1.5	2.1	2.4	12
溶性ケイ酸	mg/L						5.8								5.8		1
モリブデン	mg/L						0.007　未満								0.007　未満		1
銀	mg/L						0.003　未満								0.003　未満		1
ス	mg/L						0.003　未満								0.003　未満		1
バリウム	mg/L						0.014								0.014		1
ビスマス	mg/L						0.003　未満								0.003　未満		1
カリウム	mg/L	2.4	2.2	2.5	2.3	2.6	1.8	2.6	2.7	2.7	2.5	2.6	2.5	1.8	2.5	2.7	12
硫酸イオン	mg/L	15.0	15.9	14.9	15.0	17.8	15.0	17.1	18.2	15.4	15.2	16.0	16.1	14.9	16.0	18.2	12
アンモニア態窒素	mg/L	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	12
総酸度	mg/L	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	3.0	2.5	2.5	2.0	2.5	2.5	3.0	2.0	2.7	3.0	12
総アルカリ度	mg/L	29.0	29.0	28.0	30.0	31.0	28.0	31.0	31.0	30.0	28.0	29.0	32.0	28.0	29.7	32.0	12
電気伝導率	μS/cm･25℃	166	162	160	165	196	156	184	181	176	169	173	167	156	171	196	12
臭素イオン	mg/L	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	12