

# 令和4年度入札・契約結果

工事番号	220027		
工事種別	管工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市営住宅給水設備改修工事(東住宅19号棟・21号棟)		
工事場所	貝塚市 堀一丁目 地内		
工事概要	加圧給水ポンプユニット新設2台, 給水配管新設 既設設備撤去(揚水ポンプ4台, 高架水槽2基(架台含む)) 附帯工事 一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和4年5月19日		
当初	設計金額	¥8,789,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥8,063,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥8,063,000	【税込:円】
	工期	令和4年5月20日 ~ 令和4年9月30日	
変更	変更請負額	¥8,829,700	
	変更工期		
落札(契約)業者		100323	
		貝塚市澤276-1	
		生和設備工業 株式会社	
		代表取締役 生長 照之	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	生和設備工業(株)	¥7,330,000	落札
2	(株)東電機	¥7,330,000	
3	アスマ電設工業(株)	¥7,330,000	
4	ミミ設備(株)	¥7,330,000	
5	(有)オキタ総合	¥7,330,000	
6	(株)オクダ		辞退
7	(株)貝塚水道工業所		辞退
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)配管ユニット部分の保温材にアスベスト含有が判明したため、アスベスト撤去工事が必要となった。		