

別記様式第1

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

年 月 日

貝塚市消防長 殿

届出者

住 所 大阪府貝塚市島中1丁目17番1号

氏 名 大阪府貝塚市長 酒井 了

電話番号 072-433-7105

下記のとおり消防用設備の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。
記

防火対象物	所在地	大阪府貝塚市三ツ松1025-1					
	名称	貝塚市立 木島西幼稚園					
	用途	(6)項 ニ 幼稚園					
	規模	地上	1 階	地下	階	延べ面積	545.81 m ²
点検期間		2024年3月12日					
消防用設備等の種類		・ 消火器具 ・ 自動火災報知設備 ・ 漏電火災警報器					
※受付欄			※経過欄			※備考	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 点検者が複数の場合は、別紙に記入し、添付すること。
3 消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
4 ※印欄は、記入しないこと。

消防設備等(特殊消防設備等)点検結果総括表

名 称	貝塚市立 木島西幼稚園			防火管理者	
所 在	大阪府貝塚市三ツ松1025-1			点検実施責任者	
点検種別	総合点検	点検年月日	2024年3月12日		
設 備 名	点 検 結 果		処 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不 良 内 容			
消 火 器 具	○良・不良				
自 動 火 災 報 知 設 備	○良・不良				
漏 電 火 災 警 報 器	○良・不良				
	良・不良				
	良・不良				
	良・不良				

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住所					・消火器具 ・自動火災報知設備 ・漏電火災警報器
社名					
資格	消防設備士				
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	受講年月	
甲種 特類					
甲・乙 1類					
甲・乙 2類					
甲・乙 3類					
甲 4類					
甲・乙 5類					
甲・乙 6類					
甲・乙 7類					
備考					
種 類 等	交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

点 検 者					設 備 名
住所					・消火器具 ・自動火災報知設備 ・漏電火災警報器
社名					
資格	消防設備士				
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	受講年月	
甲種 特類					
甲・乙 1類					
甲・乙 2類					
甲・乙 3類					
甲・乙 4類					
甲・乙 5類					
甲・乙 6類					
甲・乙 7類					
備考					
種 類 等	交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

備考 1. この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 住所、電話番号の欄は、点検者が法人に属する場合は、所属会社の住所、電話番号を記入すること。

3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の区分、種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習（再講習）受講年月日を記載すること。

4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住所					・ 消火器具 ・ 自動火災報知設備 ・ 漏電火災警報器
社名					
資格	消防設備士				
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	受講年月	
甲種 特類					
乙 1 類					
乙 2 類					
乙 3 類					
甲 4 類					
乙 5 類					
乙 6 類					
乙 7 類					
備考					
種 類 等	交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

点 検 者					設 備 名
住所					・ 消火器具 ・ 自動火災報知設備 ・ 漏電火災警報器
社名					
資格	消防設備士				
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	受講年月	
甲種 特類					
甲・乙 1 類					
甲・乙 2 類					
甲・乙 3 類					
甲・ 4 類					
甲・乙 5 類					
甲・乙 6 類					
甲・乙 7 類					
備考					
種 類 等	交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

備考 1. この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 住所、電話番号の欄は、点検者が法人に属する場合は、所属会社の住所、電話番号を記入すること。

3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の区分、種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習（再講習）受講年月日を記載すること。

4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

消 火 器 具 点 検 票												
名 称	貝塚市立 木島西幼稚園						防火管理者					
所 在	大阪府貝塚市三ツ松1025-1						立 会 者					
点検種別	総合点検		点検年月日		2024年3月12日							
点検者												
点 検 項 目			点 検 結 果						措 置 内 容			
			消 火 器 の 種 別								判 定	不 良 内 容
			A	B	C	D	E	F				
機 器 点 検												
設 置 状 況 表 示 ・ 標 識 消 火 器 の 外 形	設 置 場 所	○	—	—	—	—	—	○				
	設 置 間 隔	○	—	—	—	—	—	○				
	適 応 性	○	—	—	—	—	—	○				
	耐 震 措 置	/	—	—	—	—	—	/				
	表 示 ・ 標 識	○	—	—	—	—	—	○				
	本 体 容 器	○	—	—	—	—	—	○				
	安 全 栓 の 封	○	—	—	—	—	—	○				
	安 全 栓	○	—	—	—	—	—	○				
	使用済みの表示装置	○	—	—	—	—	—	○				
	押し金具・レバー等	○	—	—	—	—	—	○				
	キ ャ ッ プ	○	—	—	—	—	—	○				
	ホ ー ス	○	—	—	—	—	—	○				
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○	—	—	—	—	—	○				
	指 示 圧 力 計	○	—	—	—	—	—	○				
圧 力 調 整 器	/	—	—	—	—	—	/					
安 全 弁	/	—	—	—	—	—	/					
保 持 装 置	/	—	—	—	—	—	/					
車 輪 (車 載 式)	/	—	—	—	—	—	/					
ガスを導入管 (車載式)	/	—	—	—	—	—	/					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器
Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄に内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具(その2)

消火器 の 内 部 等 機 能	本・体内 容器等 消薬 火剤	本体容器	○	—	—	—	—	—	／		
		内筒等	／	—	—	—	—	—	／		
		液面表示	／	—	—	—	—	—	／		
		性状	○	—	—	—	—	—	／		
		消火薬剤量	○	—	—	—	—	—	／		
	加圧用ガス容器	／	—	—	—	—	—	／			
	カッター・押し金具	○	—	—	—	—	—	／			
	ホース	○	—	—	—	—	—	／			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	／	—	—	—	—	—	／			
	指示圧力計	○	—	—	—	—	—	／			
	使用済みの表示装置	○	—	—	—	—	—	／			
	圧力調整器	／	—	—	—	—	—	／			
	安全弁・減圧孔・排圧栓	／	—	—	—	—	—	／			
	粉上り防止用封板	／	—	—	—	—	—	／			
	パッキン	○	—	—	—	—	—	／			
	サイホン管・ガス導入管	○	—	—	—	—	—	／			
	ろ過網	／	—	—	—	—	—	／			
	放射能力	／	—	—	—	—	—	／			
消火器の耐圧性能	／	—	—	—	—	—	／				
簡易消火用具	外形	／	／	／	／	／	／	／			
	水量等	／	／	／	／	／	／	／			
備考	消火器一覧参照										
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名			
	ばね秤	MD44S-876									
	キャップスパナ										
器種名		設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数					
粉末10型		3	3	3	0	0					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器
Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器一覧表

件名 貝塚市立 木島西幼稚園

2024年3月12日

番号	設置場所	種別	型式	製造者	年式	製造番号	備考	判定
1	1階 玄関前	粉末	10型	ヤマト	2014	V108995		○
2	1階 職員室	粉末	10型	ヤマト	2014	V109031		○
3	1階 職員室	粉末	10型	ヤマト	2014	V108992		○
								○
								○

自動火災報知設備点検票									
名称		貝塚市立 木島西幼稚園				防火管理者			
所在		大阪府貝塚市三ツ松1025-1				立会者			
点検種別		総合点検		点検年月日		2024年3月12日			
点検者									
点検設備名		受信機		製造者名 ホーチキ(株) 1992年製 型式等 受第 1～21号 RPM-EW03					
点検項目				点検結果			措置内容		
				種別・容量等の内容判定不良内容					
機器点検									
予備電源・非常電	外	形	密閉型NiCD蓄電池		○				
	表	示	DC24V 0.45Ah		○				
	※端子電	圧	DC V		○				
	※切替装	置	自動切替		○				
	※充電装	置	トリクル充電		○				
	※結線接	続	コネクター接続		○				
受信機	受	周囲の状況	1階職員室		○				
	外	形	壁掛型 P型2級		○				
	表	示	火災受信所板		○				
	警戒区域の表示装置		2/3 回線		○				
	電	圧	計 V		○				
	スイッチ類				○				
	ヒューズ類		0.5～2 A		○				
	※継電器				○				
	表示灯				○				
	通話装置				/				
	※結線接続				○				
	接地				/				
	附属装置		警備会社移報		○				
	中継器	※火災表示等	蓄積式			○			
アナログ式					/				
二信号式					/				
その他					/				
※注意表示				/					
回路導通				○					
設定表示温度等				/					
感知器作動等の表示			/						
器	予備品等	ヒューズ等		○					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器 器 信 機 音 響 装 置	外	形		○		
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○		
		感 知 区 域		○		
		適 応 性		○		
		機 能 障 害		○		
	※	ス ポ ッ ト 型	(差動) (定温(再)) 熱アナログ	○		
	熱 感 知 器	分 布 型	空 気 管 式	/		
			熱電対式・熱半 導 体 式	/		
		感 知 線 型	/			
	※ 煙 感 知 器	ス ポ ッ ト 型	イオン (光電) アナログ	○		
		分 離 型	/			
	※	炎 感 知 器	赤外線 紫外線	/		
	※	多信号感知器・複合式 感 知 器	/			
	※	遠隔試験機能を有する 感 知 器	/			
	周 囲 の 状 況		○			
	外	形	P型2級	○		
	表 示		○			
	押しボタン・送受話器		○			
表 示 灯	AC24V	○				
外	形	DC24V	○			
取 付 状 態		○				
音 圧 等	90 db	○				
鳴 動 方 式	(一斉) 区分 相互 (再鳴動)	○				
※	蓄 積 機 能	○				
※	二 信 号 機 能	/				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付する

7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備(その3)

自動試験機能	予備電源・非常電源		/					
	受信機の火災表示		/					
	受信機の注意表示		/					
	受信機・中継器の制御機能・電路		/					
	感知器		/					
	感知器回路・ベル回路		/					
総合点検								
同時作動			/					
※煙感知器等の感度 (自動試験機能を有するものを除く。)			/					
地区音響装置の音圧		dB	/					
※総合作動 (自動試験機能を有するものを除く。)			/					
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器	TS-201		大阪消防設備	回路計	MCL-400IR		マルチ計測器
	加煙試験器	TS-201		大阪消防設備	騒音計	MS8209		MASTECH

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不能。

警戒区域		感知器														※地区音響装置	発信機	点検結果
番号	表示区画・名称	差動式			定温式		熱アナログスポット型	※煙式										
		※分布型		スポット型	※感知線型			スポット型				分離型						
		空気管式	熱電対式					熱半導体式	イオン化式	光電式		イオン化アナログ式	光電アナログ式	光電式				
								非蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積		非蓄積	蓄積				
1	1階北				9											1	1	○
2	1階南				4	1				2						1	1	○
3	天井裏				5													○
	合計				18	1				2						2	2	
備考																		

1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 受信機の表示番号または警戒区域ごとに個数を記入すること

3 ※印のあるもので不良のものは(その7)に機器ごとの点検結果を記入すること。

4 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×を記入し、点検の際に処置した内容は備考欄に記入すること。

5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

漏電火災警報器点検票						
名 称	貝塚市立 木島西幼稚園			防火管理者		
所 在	大阪府貝塚市三ツ松1025-1			立会者		
点検種別	総合点検	点検年月日	令和6年3月12日			
点 検 者						
点 検 名 設 備 名	受 信 機	製造者名 松下電工(株)		変流器	製造者名 松下電工(株)	
		型 式 等 漏受第3～3号			型 式 等 漏受第52-2-1号	
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
受 信 機	周 囲 の 状 況	職員室	○			
	外 形	1級 2級	○			
	表 示		○			
	電 源 表 示 灯		○			
	ス イ ッ チ 類		○			
	フ ュ ー ズ 類	1 A	○			
	試 験 装 置		○			
	表 示 灯		○			
	結 線 接 続		○			
	接 地	D種接地工事	○			
	感 度 調 整 装 置	設定値 400 nA	○			
	予 備 品 な ど		○			
変 流 器	外 形	メーターボックス内	○			
	表 示		○			
	未 警 戒		/			
	容 量	100 A	○			
音 響 装 置	外 形	ブザー	○			
	取 付 状 態	受信機内蔵	○			
	音 圧 な ど		○			
遮 断 機 構	周 囲 の 状 況		/			
	外 形		/			
	定 格 電 流 容 量		/			
	作 動 状 況		/			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総合点検									
作動範囲	-60%~+0%		／						
漏電表示灯			／						
音響装置の音圧			／						
遮断機構			／						
備考									
測定機器	機器名	型式	校正年月	製造者名	機器名	型式	校正年月	製造者名	
	回路計	MCL-400IR		マルチ計測器					
	継電器試験器	BCT-25K		SOUKOU					
	騒音計	MS8209		MASTECH					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書			
年 月 日			
貝塚市消防長 殿			
届出者			
住所 貝塚市島中1丁目17番1号			
氏 名 貝塚市長 酒 井 了			
電話番号 072-433-7090			
下記のとおり消防用設備の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。 記			
消防 火 対 象 物	所在地	大阪府貝塚市名越108番地	
	名称	貝塚市立すくすく子ども館	
	用途	児童福祉施設(6項ハ)	
	規模	地上 2 階 地下 階 延べ面積 m ²	
点 検 期 間 2025/3/4			
消防 用 設 備 等 の 種 類	・ 消火器具・自動火災報知設備・誘導灯及び誘導標識・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備		
※受 付 欄		※経 過 欄	※備 考

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 点検者が複数の場合は、別紙に記入し、添付すること。
3 消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
4 ※印欄は、記入しないこと。

消防設備等(特殊消防設備等)点検結果総括表

名 称	貝塚市立すくすく子ども館		防火管理者	
所 在	大阪府貝塚市名越108番地		点検実施責任者	
点検種別	総合点検	点検年月日	2025/3/4	
設 備 名	点検結果		処置内容	立 会 者
	判 定	不良内容		
消 火 器 具	良・不良	ピン抜け		
自 動 火 災 報 知 設 備	良・不良			
誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識	良・不良			
漏 電 火 災 警 報 器	良・不良			
消防機関へ通報する火災報知設備	良・不良	受話器側の通報ボタンが使用不可 アナウンス内容に相違あり		
	良・不良			

- 備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住所				氏名	・消火器具・自動火災報知設備・誘導灯及び誘導標識・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備
社名				電話番号	
資格	消防設備士				
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	受講年月	
甲種 特類					
1 類					
2 類					
3 類					
4 類					
5 類					
6 類					
7 類					
備考					
種 類 等	交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

点 検 者					設 備 名
住所				氏名	・消火器具・自動火災報知設備・誘導灯及び誘導標識・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備
社名				電話番号	
資格	消防設備士				
種 類 等	交付年月日	交付番号	交付知事	受講年月	
甲種 特類					
1 類					
2 類					
3 類					
4 類					
5 類					
6 類					
7 類					
備考					
種 類 等	交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

備考 1. この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 住所、電話番号の欄は、点検者が法人に属する場合は、所属会社の住所、電話番号を記入すること。

3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の区分、種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習（再講習）受講年月日を記載すること。

4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

消 火 器 具 点 検 票												
名 称	貝塚市立すくすく子ども館						防火管理者					
所 在	大阪府貝塚市名越108番地						立 会 者					
点検種別	総合点検		点検年月日		2025/3/4							
点検者			点 検 者 所 属 会 社									
点 検 項 目			点 検 結 果						措 置 内 容			
			消 火 器 の 種 別								判 定	不 良 内 容
			A	B	C	D	E	F				
機 器 点 検												
設 置 状 況	設 置 場 所	○	—	○	—	—	—	○				
	設 置 間 隔	○	—	○	—	—	—	○				
	適 応 性	○	—	○	—	—	—	○				
	耐 震 措 置	/	—	/	—	—	—	/				
表 示 ・ 標 識		○	—	○	—	—	—	○				
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○	—	○	—	—	—	○				
	安 全 栓 の 封	1	—	○	—	—	—	×	ピン抜け			
	安 全 栓	○	—	○	—	—	—	○				
	使用済みの表示装置	○	—	○	—	—	—	○				
	押し金具・レバー等	○	—	○	—	—	—	○				
	キ ャ ッ プ	○	—	○	—	—	—	○				
	ホ ー ス	○	—	○	—	—	—	○				
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○	—	○	—	—	—	○				
	指 示 圧 力 計	○	—	○	—	—	—	○				
	圧 力 調 整 器	/	—	—	—	—	—	/				
	安 全 弁	/	—	—	—	—	—	/				
	保 持 装 置	/	—	—	—	—	—	/				
	車 輪（車載式）	/	—	—	—	—	—	/				
ガス導入管（車載式）	/	—	—	—	—	—	/					

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器
Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄に内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 内 部 機 能	本・ 体内 容筒 器等 消薬 火剤	本体容器	/	—	/	—	—	—	/		
		内筒等	/	—	/	—	—	—	/		
		液面表示	/	—	/	—	—	—	/		
		性状	/	—	/	—	—	—	/		
		消火薬剤量	/	—	/	—	—	—	/		
	加圧用ガス容器	/	—	/	—	—	—	/			
	カッター・押し金具	/	—	/	—	—	—	/			
	ホース	/	—	/	—	—	—	/			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/	—	/	—	—	—	/			
	指示圧力計	/	—	/	—	—	—	/			
	使用済みの表示装置	/	—	/	—	—	—	/			
	圧力調整器	/	—	/	—	—	—	/			
	安全弁・減圧孔・排圧栓	/	—	/	—	—	—	/			
	機 能	粉上り防止用封板	/	—	/	—	—	—	/		
		パッキン	/	—	/	—	—	—	/		
サイホン管・ガス導入管		/	—	/	—	—	—	/			
ろ過網		/	—	/	—	—	/	/			
放射能力	/	—	/	—	—	—	/				
消火器の耐圧性能	/	—	/	—	—	—	/				
簡 易 消 火 具	外形	/	/	/	/	/	/	/			
	水量等	/	/	/	/	/	/	/			
備 消火器一覧参照											
考											
測 定 機 器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名			
	バネばかり	MD44S-876									
	キャップスパナ										
型式			設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数				
粉末ABC10型			8	8	7	1					

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器一覧表

貝塚市立すくすく子ども館

2025/3/4

記番	設置場所	種別	型式	製造者	年式	製造番号	備考	判定
1	1F廊下	蓄圧 粉末	PEP-10N	ハツタ	2020	596135		○
2	1F廊下	蓄圧 粉末	PEP-10N	ハツタ	2020	596151		○
3	1F廊下	蓄圧 粉末	PEP-10N	ハツタ	2020	596091		○
4	2F廊下	蓄圧 粉末	PEP-10N	ハツタ	2020	596157	ピン抜け (ピンが曲がっている)	×
5	2F廊下	蓄圧 粉末	PEP-10N	ハツタ	2020	596081		○
6	2F遊戯室	蓄圧 粉末	PEP-10N	ハツタ	2019	578112		○
7	屋上キュービクル	蓄圧 粉末	PEP-10N	ハツタ	2019	578117		○
8	1F厨房	蓄圧 粉末	PEP-10N	ハツタ	2019	578115		○

自動火災報知設備点検票 1						
名称	貝塚市立すくすく子ども館			防火管理者		
所在	大阪府貝塚市名越108番地			立 会 者		
点検種別	総合点検		点検年月日	2025年3月4日		
点検者			点 検 者 所 属 会 社			
点検設備名	受	信	機	製造者名 National BV13081 2003年12月製		
				型式等 受第10～27号		
点 検 項 目	点 検 結 果			措 置 内 容		
	種 別 ・ 容 量 等 の 内 容			判 定 不 良 内 容		
機 器 点 検						
予 備 電 源 (内蔵型) ・ 非 常 電	外 形	Ni-cd		○		
	表 示	24V 1.35A		○		
	※ 端 子 電 圧	26 V		○		
	※ 切 替 装 置	自動切替		○		
	※ 充 電 装 置	トリクル充電		○		
	※ 結 線 接 続			○		
受 信 機 ・ 中 継 器	周 囲 の 状 況	事務室		○		
	外 形	P-1		○		
	表 示	火災受信所		○		
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置	6/8 回線		○		
	電 圧 計	V		○		
	ス イ ッ チ 類			○		
	ヒ ュ ー ズ 類	0.5-2 A		○		
	※ 継 電 器			○		
	表 示 灯			○		
	通 話 装 置			○		
	※ 結 線 接 続			○		
	接 地	D種接地工事		○		
	附 属 装 置	警備会社移報		○		
	※ 火 災 表 示 等	蓄 積 式			/	
アナログ式				/		
二 信 号 式				/		
そ の 他				/		
※ 注 意 表 示			/			
回 路 導 通			○			
設 定 表 示 温 度 等			/			
感 知 器 作 動 等 の 表 示			/			
器 予 備 品 等	ヒューズ等		○			

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備(その2)

感 知 器	外 形		○		
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○	
		感 知 区 域		○	
	※	適 応 性		○	
		機 能 障 害		○	
	熱 感 知 器	※ ス ポ ッ ト 型	差動 定温(再) 熱アナログ	○	
		分 布 型	空 気 管 式	／	
			熱電対式・熱半導体	／	
	感 知 線 型		／		
	※ 煙 感 知 器	ス ポ ッ ト 型	イオン 光電 アナログ	○	
		分 離 型		／	
	※ 炎 感 知 器	赤外線 紫外線	／		
	※ 多信号感知器・複合式感知器		／		
	遠隔試験機能を有する感知器		／		
	器 発	周 围 の 状 況		○	
信	外 形	P-1	○		
	表 示	AC24V	○		
	押しボタン・送受話器	DC24V	○		
機	表 示 灯		○		
音 響 装 置	外 形		○		
	取 付 状 態		○		
音 圧 等		db	○		
	鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	○		
※ 蓄 積 機 能		○			
※ 二 信 号 機 能		／			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動火災報知設備(その3)

目 動 試 験 機 能	予備電源・非常電源			○				
	受信機の火災表示			○				
	受信機の注意表示			○				
	受信機・中継器の制御機能・電路			○				
	感　知　器			○				
	感知器回路・ベル回路			○				
総　　　合　　　点　　　検								
同　　　時　　　作　　　動			○					
※煙感知器等の感度 (自動試験機能を有するものを除く。)			○					
地　区　音　響　装　置　の　音　圧		93 dB	○					
※総合作動 (自動試験機能を有するものを除く。)			○					
備	バッテリー：パナソニック BV982001 2019年8月 型式 受信機用 0.45Ah/5HR 形名 20-S101A-PD 定格電圧24V 許容放電電流 1.35A							
考								
測	機　器　名	型　式	校正年月日	製　造　者　名	機　器　名	型　式	校正年月日	製　造　者　名
定 機 器	加熱試験器	TS-201		大阪消防設備	回　路　計	MCL-400IR		マルチ計測器
	加煙試験器	TS-201		大阪消防設備	騒　音　計	MS8209		MASTECH
	加煙試験器	FTGJ001-Z		能美防災				
	加熱試験器	HK-3		能美防災				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 自動試験機能を有するものについては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類
 - 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不能。

別記様式第16

誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 点 検 票										
名 称	貝塚市立すくすく子ども館					防火管理者				
所 在	大阪府貝塚市名越108番地					立会者				
点 検 種 別	総合点検		点検年月日	2025/3/4						
点 検 者			点検者 所属会社							
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容			
			種別・容量等の内容			判 定				不 良 内 容
			避 難 口	通 路	客 席					
機 器 点 検										
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類	○	○	—	○				
		視認障害等	○	○	—	○				
		外 形	○	○	—	○				
		表 示	○	○	—	○				
	非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形	○	○	—	○				
		表 示	○	○	—	○				
		機 能	○	○	—	○				
	光 源		○	○	—	○				
	点 検 ス イ ッ チ		○	○	—	○				
	ヒ ュ ー ズ 類		○	○	—	○				
	結 線 接 続		○	○	—	○				
	信 号 装 置 等	外 形	○	○	/	○				
		結 線 接 続	○	○	/	○				
機 能		○	○	/	○					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘 導 標 識	外 形		/	/	—	/		
	視 認 障 害 等		/	/	—	/		
	採 光 又 は 照 明		/	/	—	/		
	※ 表 示 面 の 輝 度		/	/	—	/		
	※※ 設 置 場 所 の 照 度		/	/	—	/		
	※ ※ ヒ ュ ー ズ 類		/	/	—	/		
	※ ※ 結 線 接 続		/	/	—	/		
	※※※非常電源	外 形	/	/	—	/		
		表 示	/	/	—	/		
		機 能	/	/	—	/		
備 考	誘導灯一覧参照							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名
	回路計	MCL-400IR		マルチ計測器				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、消防法施行規則第28条の2第1項第3号ハ、規則第28条の3第4項第3号の2、第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第五第三号(四)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。

8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

誘導灯一覧表

名称 貝塚市立すくすく子ども館

2025/3/4

場所	片面	両面	直付	埋込	球	蓄電池型番	内容	備考
1F 玄関	○		○					天井直付
1F 階段前	○		○					壁直付
1F 廊下	○		○					壁直付
1F トイレ前	○		○					壁直付
1F 裏口	○		○					壁直付
2F 階段前		○						天井吊
2F 廊下	○		○					壁直付
2F トイレ前	○		○					壁直付
2F 遊戯室入口	○		○					天井直付
2F 非常口	○		○					壁直付

(その1)

漏 電 火 災 警 報 器 点 検 票 1						
名 称	貝塚市立すくすく子ども館				防火管理者	
所 在	大阪府貝塚市名越108番地				立会者	
点検種別	総合点検	点検年月日	2025/3/4			
点 検 者		点 検 者 所 属 会 社				
点 検 名 設 備	受 信 機	製造者名 テンパール工業		変流器	製造者名	
		型 式 等 EF-4A 漏第7-1号			型 式 等	
点 検 項 目		点 検 結 果			措置内容	
		種別・容量等の内容			判 定	不 良 内 容
機 器 点 検						
受信機	周 囲 の 状 況	キュービクル内		○		
	外 形	1級 2級		○		
	表 示			○		
	電 源 表 示 灯			○		
	ス イ ッ チ 類			○		
	フ ュ ー ズ 類	1 A		○		
	試 験 装 置			○		
	表 示 灯			○		
	結 線 接 続			○		
	接 地	B種接地工事		○		
	感 度 調 整 装 置	設定値 200 mA		○		
	予 備 品 な ど	フューズ類		○		
変流器	外 形	屋外		○		
	表 示			○		
	未 警 戒			/		
	容 量			○		
音響装置	外 形			○		
	取 付 状 態			○		
	音 圧 な ど			○		
遮断機構	周 囲 の 状 況			/		
	外 形			/		
	定 格 電 流 容 量			/		
	作 動 状 況			/		

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
作 動 範 囲	- 6 0 % ~ + 0 %			○				
漏 電 表 示 灯				○				
音 響 装 置 の 音 圧				○				
遮 断 機 構				/				
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名
	回 路 計	MCL-400IR		マルチ計測器				
	継電器試験器	BCT-25K		SOUKOU				
	騒 音 計	MS8209		MASTECH				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

(その1)

漏 電 火 災 警 報 器 点 検 票 2						
名 称	貝塚市立すくすく子ども館				防火管理者	
所 在	大阪府貝塚市名越108番地				立会者	
点検種別	総合点検	点検年月日	2025/3/4			
点 検 者		点 検 者 所 属 会 社				
点 検 名	受 信 機	製造者名 テンパール	変流器	製造者名		
		型 式 等 EF-4A 漏第7-1		型 式 等		
点 検 項 目		点 検 結 果			措置内容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
受 信 機	周 囲 の 状 況	キュービクル内	○			
	外 形	1級 2級	○			
	表 示		○			
	電 源 表 示 灯		○			
	ス イ ッ チ 類		○			
	フ ュ ー ズ 類	1A	○			
	試 験 装 置		○			
	表 示 灯		○			
	結 線 接 続		○			
	接 地	D種接地工事	○			
	感 度 調 整 装 置	設定値 400 mA	○			
	予 備 品 な ど		○			
変 流 器	外 形		○			
	表 示		○			
	未 警 戒		/			
	容 量		○			
音 響 装 置	外 形		○			
	取 付 状 態		○			
	音 圧 な ど		○			
遮 断 機 構	周 囲 の 状 況		/			
	外 形		/			
	定 格 電 流 容 量		/			
	作 動 状 況		/			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
作 動 範 囲	- 6 0 % ~ + 0 %			○				
漏 電 表 示 灯				○				
音 響 装 置 の 音 圧				○				
遮 断 機 構				/				
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名
	回 路 計	MCL-400IR		マルチ計測器				
	継電器試験器	BCT-25K		SOUKOU				
	騒 音 計	MS8209		MASTECH				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消防機関に通報する火災報知設備									
名 称		貝塚市立すくすく子ども館					防 火 管理 者		
所 在		大阪府貝塚市名越108番地					立会者		
点検種別	総合点検		点検年月日		2025/3/4				
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社						
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検									
火災通報装置	予備電源	外 形	湯浅電池(株) 12V0. 8A		○				
		表 示	NP-0.8-12		○				
		結 線 接 続	コネクター接続		○				
		電 圧	12V		○				
		切 替 装 置	自動切替		○				
		充 電 装 置	トリクル充電		○				
	本体	周 囲 の 状 況			○				
		外 形	壁掛露出型		○				
		表 示	火災通報装置		○				
		フ ェ ィ ー ズ 類	0.5・1A		○				
		予 備 品 等			○				
		起 動 装 置	手動起動装置		/				
		優 先 通 報 機 能			/				
		通 報 頭 出 機 能			/				
		蓄 積 音 声 情 報 機 能			/				
		再 呼 出 し 機 能			/				
		通話機能等(特定火災通報装置に限る)	消防機関側からの呼返し			/			
			不応答時の通報継続			/			
			切 替			/			
			通話中断の呼返し			/			
通話機能等(特定火災通報装置を除く)	ハンズフリー通話への移行			/					
	切 替			/					
	電 話 回 線 の 保 持			/					
モ ニ タ ー 機 能			/						

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

火災通報装置	遠隔起動装置	周囲の状況		1階職員室	/			
		外形			/			
		表示		火災通報専用受話器	/			
		機能			/			
消防機関へ通報する火災報知設備	発信機	周囲の状況			○			
		外形			○			
		機能			○			
		結線接続			○			
	標識	標識板	外形		/			
			常夜灯		/			
		標識灯			/			
	備考	※電話機側の通報ボタンが使用不可(本体側の通報ボタンは異常なし) ※アナウンス内容が古い(建物名等に相違がある)						
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配 線 点 検 票 (設 備 名 自動火災報知設備)							
名 称	貝塚市立すくすく子ども館					防 火 者	
所 在	大阪府貝塚市名越108番地					立 会 者	
点 検 種 別	総合点検	点検年月日	2025/3/4				
点 検 者		点 検 者 所 属 会 社					
点 検 項 目	点 検 結 果					措 置 内 容	
	種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 判 定 不 良 内 容						
総 合 点 検							
専 用 回 路			○				
開 閉 器 ・ 遮 断 機	NFB 20 A		○				
ヒ ュ ー ズ 類			/				
絶 縁 抵 抗	常用 200 MΩ 非常 一 MΩ		○				
耐 熱 保 護			○				
備 考							
機 器 名 型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名 型 式	校正年月日	製 造 者 名		
絶縁抵抗計	2406D		YOKOGAWA				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配線点検票（設備名 漏電火災警報器）							
名称	貝塚市立すくすく子ども館				防火管理者		
所在	大阪府貝塚市名越108番地				立会者		
点検種別	総合点検	点検年月日	2025/3/4				
点検者		点検者所属会社					
点検項目	点検結果					措置内容	
	種別・容量等の内容判定不良内容						
総合点検							
専用回路	キュービクル			○			
開閉器・遮断機	A			○			
ヒューズ類				/			
絶縁抵抗	常用 200 MΩ 非常 ー MΩ			○			
耐熱保護				/			
備考							
測定機器							
機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
絶縁抵抗計	2406D		YOKOGAWA				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配線点検票（設備名 誘導灯及び誘導標識）									
名 称	貝塚市立すくすく子ども館						防 火 管 理 者		
所 在	大阪府貝塚市名越108番地						立 会 者		
点 検 種 別	総合点検		点検年月日	2025/3/4					
点 検 者			点 検 者 所 属 会 社						
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容	
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容			判 定	不 良 内 容		
総 合 点 検									
専 用 回 路				○					
開 閉 器 ・ 遮 断 機			A	○					
ヒ ュ ー ズ 類				/					
絶 縁 抵 抗			常用 200 MΩ 非常 - MΩ	○					
耐 熱 保 護				/					
備 考									
考 測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	
	絶縁抵抗計	2406D		YOKOGAWA					

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配 線 点 検 票 (設 備 名 消防機関へ通報する火災報知設備)							
名 称	貝塚市立すくすく子ども館					防 火 管 理 者	
所 在	大阪府貝塚市名越108番地					立 会 者	
点 検 種 別	総合点検	点検年月日	2025/3/4				
点 検 者		点 検 者 所 属 会 社					
点 検 項 目	点 検 結 果					措 置 内 容	
	種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 判 定 不 良 内 容						
総 合 点 検							
専 用 回 路			○				
開 閉 器 ・ 遮 断 機	A		○				
ヒ ュ ー ズ 類			/				
絶 縁 抵 抗	常用 200 MΩ 非常 MΩ		○				
耐 熱 保 護			/				
備 考							
測 定 機 器	機 器 名 型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名 型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	
	絶縁抵抗計	2406D		YOKOGAWA			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。