

別表 8

別添「空調機分解洗浄(室内機)」

空調機分解洗浄(室内機)

	洗 浄 内 容
(1) 洗浄箇所	イ) 各パネル
	ロ) 室内熱交換器
	ハ) ドレンパン
	ニ) ファン
	ホ) フィルター
	ヘ) ドレン排水口
(2) 試運転	イ) 風量確認
	ロ) リモコンの作動確認点検
	ニ) 水漏れの有無