

## 屋外貯蔵所構造設備明細書

|               |  |
|---------------|--|
| 事業の概要         | 灯油の販売を行うために灯油をドラム缶で貯蔵する                                |
| 区画内面積         | 5m×10m（面積50㎡）  |
| さく等の構造        | 周囲に杭（ステンレス製 高さ1m）を2m間隔で設け、その間に鎖を設ける                    |
| 地盤面の状況        | 周囲の地盤面より10m高くした鉄筋コンクリート造とし、周囲にコンクリート製側溝（10cm×10cm）を設ける |
| 架台の構造         | —  |
| 消火設備          | 第5種 ABC粉末3.5kg 2本                                      |
| 工事請負者<br>住所氏名 | 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号<br>〇〇株式会社 〇〇〇〇<br>電話〇〇〇〇-〇〇〇〇            |

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。