

PFOS及びPFOAの検出状況

採水日	採水地点	PFOS及びPFOA			暫定目標値
		原水	浄水場出口	給水栓水	
令和7年7月29日	津田給水区	5 未満	5 未満	5 未満	50
	東山給水区	－	－	6	
	三ヶ山(山上)給水区	－	－	11	
	蕎原給水区	5 未満	5 未満	10	
令和6年7月30日	津田給水区	5 未満	－	5	
	東山給水区	－	－	8	
	三ヶ山(山上)給水区	－	－	13	
	蕎原給水区	5 未満	－	12	
令和5年4月25日	津田給水区	5 未満	－	－	
	蕎原給水区	5 未満	－	－	
令和2年7月31日	津田給水区	5 未満	－	－	
	蕎原給水区	5 未満	－	－	

単位：ng/L(ナノグラムパーリットル)