令和7年度 東山系給水栓水（久保地区） 4月～6月

水 質 検 査 結 果

採水年月			令和7年	令和7年	令和7年				
	検査項目	基準値	4月	5月	6月	最小	平均	最大	分析回数
	気温	℃	18.3	24.8	26.1	18.3	23.1	26.1	3
	水温	℃	16.8	19.8	22.1	16.8	19.6	22.1	3
1	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	3
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下			0.0003 未満		0.0003 未満		1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下		0.00005 未満			0.00005 未満		1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満		0.001 未満		1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満		0.001 未満		1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満		0.001 未満		1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下			0.002 未満		0.002 未満		1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	3
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下			0.001 未満		0.001 未満		1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.65	0.78	0.68	0.65	0.70	0.78	3
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.08 未満	0.08	0.09	0.08 未満	0.08	0.09	3
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.1 未満		0.1 未満		1
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下		0.0002 未満			0.0002 未満		1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下		0.005 未満			0.005 未満		1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下		0.004 未満			0.004 未満		1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下		0.002 未満			0.002 未満		1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満		1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満		1
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満		1
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 未満	0.06 未満	0.07	0.06 未満	0.06 未満	0.07	3
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 未満				0.002 未満		1
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下		0.006 未満			0.006 未満		1
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満				0.003 未満		1
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01 未満		1
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.002				0.002		1
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.01			0.01		1
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満				0.003 未満		1
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下		0.004			0.004		1
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下		0.009 未満			0.009 未満		1
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 未満				0.008 未満		1
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満		0.01 未満		1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下			0.02 未満		0.02 未満		1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下			0.03 未満		0.03 未満		1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満		0.01 未満		1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	13.2	14.1	13.1	13.1	13.5	14.1	3
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下			0.005 未満		0.005 未満		1
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	10.1	14.0	11.1	10.1	11.7	14.0	3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	45.0	45.8	44.0	44.0	44.9	45.8	3
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下			106		106		1
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 未満				0.02 未満		1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下							0
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下							0
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下							0
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下							0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	3
47	pH値	5.8-8.6	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	3
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	3
50	色度	5 度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	3
51	濁度	2 度 以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3
	残留塩素	遊離 0.1mg/L 以上 結合 0.4mg/L 以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3
	判定	水質基準に適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
	備考								

令和7年度　東山系給水栓水（久保地区）　4月～6月

水質検査結果 （水質管理目標設定項目）

採水年月			令和7年	令和7年	令和7年				
	検査項目	目標値	4月	5月	6月	最小	平均	最大	分析回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L　以下							0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L　以下							0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L　以下							0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L　以下		0.0004　未満			0.0004　未満		1
8	トルエン	0.4 mg/L　以下		0.04　未満			0.04　未満		1
16	残留塩素	1 mg/L　以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10～100 mg/L	45.0	45.8	44.0	44.0	44.9	45.8	3
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L　以下			0.001　未満		0.001　未満		1
19	遊離炭酸	20 mg/L　以下	9.2	5.3	5.7	5.3	6.7	9.2	3
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L　以下		0.03　未満			0.03　未満		1
24	蒸発残留物	30～200 mg/L			106		106		1
25	濁度	1 度　以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	3
26	pH値	7.5程度	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	3
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.2		-1.2		1
29	1,1－ジクロロエチレン	0.1 mg/L　以下		0.01　未満			0.01　未満		1
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L　以下			0.01　未満		0.01　未満		1
31	PFOS及びPFOA ※	0.00005 mg/L　以下							0

※正式名称：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

水質検査結果 （独自検査項目）

採水年月		令和7年	令和7年	令和7年				
検査項目	単位	4月	5月	6月	最小	平均	最大	分析回数
侵食性遊離炭酸	mg/L	8.3	4.6	5.0	4.6	5.9	8.3	3
溶性ケイ酸	mg/L							0
モリブデン	mg/L							0
銀	mg/L							0
スズ	mg/L							0
バリウム	mg/L							0
ビスマス	mg/L							0
カリウム	mg/L	2.6	3.2	2.5	2.5	2.8	3.2	3
硫酸イオン	mg/L	7.9	10.8	10.3	7.9	9.7	10.8	3
アンモニア態窒素	mg/L	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	3
総酸度	mg/L	10.5	6.0	6.5	6.0	7.7	10.5	3
総アルカリ度	mg/L	46.0	46.0	47.0	46.0	46.3	47.0	3
電気伝導率	μS/cm･25℃	156	164	153	153	157	164	3
臭素イオン	mg/L	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	3