

令和7年度 津田系原水 4月～6月
水 質 検 査 結 果

採 水 年 月		令和7年	令和7年	令和7年				
検査項目	基準値	4 月	5 月	6 月	最 小	平 均	最 大	分析回数
気 温	℃	23.4	24.8	22.8	22.8	23.7	24.8	3
水 温	℃	20.8	20.7	20.0	20.0	20.5	20.8	3
1 一 般 細 菌	1mL中100以下	0	0	2	0	1	2	3
2 大 腸 菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	3
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下			0.0003 未満		0.0003 未満		1
4 水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005 mg/L 以下		0.00005 未満			0.00005 未満		1
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満		0.001 未満		1
6 鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満		0.001 未満		1
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.002		0.002		1
8 六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.02 mg/L 以下			0.002 未満		0.002 未満		1
9 亜 硝 酸 態 窒 素	0.04 mg/L 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	3
10 シアン化合物イオン 及び塩態窒素イオン	0.01 mg/L 以下			0.001 未満		0.001 未満		1
11 硝 酸 態 窒 素 及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	3
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.08 未満	0.08 未満	0.1	0.08 未満	0.08 未満	0.09	3
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.1 未満		0.1 未満		1
14 四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L 以下		0.0002 未満			0.0002 未満		1
15 1,4-シ`オキサン	0.05 mg/L 以下		0.005 未満			0.005 未満		1
16 シス-1,2-シ`クロロエチレン及び トランス-1,2-シ`クロロエチレン	0.04 mg/L 以下		0.004 未満			0.004 未満		1
17 シ`ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L 以下		0.002 未満			0.002 未満		1
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満		1
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満		1
20 ヘ`ン セ`ン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満		1
21 塩 素 酸	0.6 mg/L 以下				-	-	-	-
22 ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下				-	-	-	-
23 ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下				-	-	-	-
24 シ`ク ロ ロ 酢 酸	0.03 mg/L 以下				-	-	-	-
25 シ`フ`ロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下				-	-	-	-
26 臭 素 酸	0.01 mg/L 以下				-	-	-	-
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下				-	-	-	-
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下				-	-	-	-
29 フ`ロモシ`クロロメタン	0.03 mg/L 以下				-	-	-	-
30 フ`ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下				-	-	-	-
31 ホ ル ム ア ル テ`ヒ ト`	0.08 mg/L 以下				-	-	-	-
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満		0.01 未満		1
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下			0.02 未満		0.02 未満		1
34 鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3 mg/L 以下	3.88	3.77	3.84	3.77	3.83	3.88	3
35 銅 及 び そ の 化 合 物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満		0.01 未満		1
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	13.1	13.3	13.2	13.1	13.2	13.3	3
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.636	0.578	0.568	0.568	0.594	0.636	3
38 塩 化 物 イ オ ン	200 mg/L 以下	5.3	5.6	5.8	5.3	5.6	5.8	3
39 カルシウム、マグ`ネシウム等 (硬度)	300 mg/L 以下	45.9	47.2	46.8	45.9	46.6	47.2	3
40 蒸 発 残 留 物	500 mg/L 以下			155		155		1
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 未満				0.02 未満		1
42 シ`エ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L 以下							0
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001 mg/L 以下							0
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下							0
45 フ エ ノ ー ル 類	0.005 mg/L 以下							0
46 有機 (全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	3
47 p H 値	5.8-8.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	3
48 味	異常でないこと				-	-	-	-
49 臭 気	異常でないこと	異常認む	異常認む	異常認む	異常認む	異常認む	異常認む	3
50 色 度	5 度 以下	16.7	5.1	2.7	2.7	8.1	16.7	3
51 濁 度	2 度 以下	0.6	0.2 未満	0.2	0.2 未満	0.3	0.6	3
残留塩素	遊 離 0.1mg/L 結 合 0.4mg/L				-	-	-	-
判定	水質基準に適合							
備考				嫌気性芽胞菌 検出せず				

水質検査結果（水質管理目標設定項目）

※正式名称:ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

水質検査結果（独自検査項目）

[illegible]