令和7年度 津田系原水 4月～3月

水 質 検 査 結 果

	採水年月		令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年				
	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
	気温	℃	23.4	24.8	22.8	34.3	37.1	31.6	30.7	21.7	22.6	14.9	13.1	13.8	13.1	24.2	37.1	12
	水温	℃	20.8	20.7	20.0	21.8	22.2	20.9	20.5	19.9	20.4	18.7	18.7	19.2	18.7	20.3	22.2	12
1	一般細菌	1mL中100以下	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	12
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L 以下			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	4
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下		0.00005 未満												0.00005 未満		1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002	4
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	12
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01	12
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.08 未満	0.08 未満	0.1	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.09	12
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	4
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下		0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満		0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	4
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	4
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下													－	－	－	－
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下													－	－	－	－
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下													－	－	－	－
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下													－	－	－	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下													－	－	－	－
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下													－	－	－	－
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下													－	－	－	－
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下													－	－	－	－
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下													－	－	－	－
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下													－	－	－	－
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下													－	－	－	－
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	3.88	3.77	3.84	3.77	3.70	3.53	3.75	3.93	3.76	3.79	3.81	3.74	3.53	3.77	3.93	12
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満		4
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	13.1	13.3	13.2	13.3	13.3	13.5	13.6	13.6	13.5	14.0	14.1	14.6	13.1	13.6	14.6	12
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.636	0.578	0.568	0.610	0.595	0.577	0.624	0.617	0.624	0.626	0.644	0.632	0.568	0.611	0.644	12
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	5.3	5.6	5.8	6.1	7.0	6.9	8.6	9.1	9.2	9.4	11.1	11.7	5.3	8.0	11.7	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	45.9	47.2	46.8	47.1	48.3	50.7	50.8	51.7	51.1	51.2	53.1	53.7	45.9	49.8	53.7	12
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下			155			163			153			149	149	155	163	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 未満													0.02 未満		1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下					0.000001 未満									0.000001 未満		1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下					0.000001 未満									0.000001 未満		1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下							0.002 未満							0.002 未満		1
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下										0.0005 未満				0.0005 未満		1
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	12
47	pH値	5.8-8.6	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.1	7.1	6.9	7.0	6.9	7.2	7.4	12
48	味	異常でないこと													－	－	－	－
49	臭気	異常でないこと	異常認む	異常認む	異常認む	異常認む	異常認む	異常認む	異常認む	異常認む	異常認む	異常認む	異常認む	異常認む	異常認む	異常認む	異常認む	12
50	色度	5 度 以下	16.7	5.1	2.7	30.6	11.1	15.3	8.2	5.3	9.3	8.1	6.2	7.2	2.7	10.5	30.6	12
51	濁度	2 度 以下	0.6	0.2 未満	0.2	1.2	0.6	1.1	0.6	0.8	1.7	3.3	3.4	4.3	0.2 未満	1.5	4.3	12
	残留塩素	遊離 0.1mg/L 結合 0.4mg/L													－	－	－	－
	判定	水質基準に適合																
	備考				嫌気性芽胞菌検出せず		クリプトスポリジウム等検出せず	嫌気性芽胞菌検出せず			嫌気性芽胞菌検出せず			嫌気性芽胞菌検出せず				

令和7年度 津田系原水 4月～3月

水質検査結果 （水質管理目標設定項目）

	採水年月		令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年				
	検査項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.02 mg/L 以下						0.002 未満								0.002 未満		1
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下						0.0002 未満								0.0002 未満		1
3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.02 mg/L 以下						0.002 未満								0.002 未満		1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満		0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	4
8	トルエン	0.4 mg/L 以下		0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満		0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	4
15	農薬類	1 以下			0.1 未満											0.1 未満		1
17	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	10～100 mg/L	45.9	47.2	46.8	47.1	48.3	50.7	50.8	51.7	51.1	51.2	53.1	53.7	45.9	49.8	53.7	12
18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.636	0.578	0.568	0.610	0.595	0.577	0.624	0.617	0.624	0.626	0.644	0.632	0.568	0.611	0.644	12
19	遊離炭酸	20 mg/L 以下	22.9	23.3	22.0	24.6	26.4	26.0	24.2	23.8	22.9	24.2	21.6	21.6	21.6	23.6	26.4	12
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満		0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
24	蒸発残留物	30～200 mg/L			155			163			153			149	149	155	163	4
25	濁度	1度 以下	0.6	0.1	0.2	1.2	0.6	1.1	0.6	0.8	1.7	3.3	3.4	4.3	0.1	1.5	4.3	12
26	pH値	7.5程度	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.1	7.1	6.9	7.0	6.9	7.2	7.4	12
27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける			−1.4			−1.2			−1.5			−1.6	−1.6	−1.4	−1.2	4
29	1,1－ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
31	PFOS及びPFOA※	0.00005 mg/L 以下				0.000005 未満										0.000005 未満		1

※正式名称：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

水質検査結果 （独自検査項目）

採水年月		令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年				
検査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
侵食性遊離炭酸	mg/L	19.5	19.7	18.6	21.0	22.5	22.2	20.7	20.1	19.5	20.8	18.4	18.4	18.4	20.1	22.5	12
溶性ケイ酸	mg/L						57.8								57.8		1
モリブデン	mg/L						0.007 未満								0.007 未満		1
銀	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
ｽｽﾞ	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
バリウム	mg/L						0.085								0.085		1
ビスマス	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
PFHxS※	mg/L				0.000001 未満										0.000001 未満		1
カリウム	mg/L	2.9	3.1	2.9	2.9	2.9	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	2.9	3.0	3.1	12
硫酸イオン	mg/L	3.1	3.2	3.3	3.3	3.3	2.9	3.2	3.3	3.2	3.2	3.4	3.4	2.9	3.2	3.4	12
ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	12
総酸度	mg/L	26.0	26.5	25.0	28.0	30.0	29.5	27.5	27.0	26.0	27.5	24.5	24.5	24.5	26.8	30.0	12
総ｱﾙｶﾘ度	mg/L	74.0	78.0	77.0	74.0	74.0	74.0	74.0	77.0	75.0	72.0	74.0	73.0	72.0	74.7	78.0	12
電気伝導率	μS/cm･25℃	165	168	167	169	168	173	175	179	180	180	186	185	165	175	186	12
臭素イオン	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.06	0.05	0.05	0.03 未満	0.04	0.06	12

※正式名称：ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)

令和7年度　三ツ松系原水　4月～3月

水　質　検　査　結　果

	採水年月		令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年				
	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
	気温	℃	18.3	24.8	26.1	34.8	36.0	35.6	29.4	18.9	23.9	13.9	12.1	16.1	12.1	24.2	36.0	12
	水温	℃	14.5	19.3	22.0	27.4	32.5	32.5	27.7	20.4	16.1	11.3	9.1	12.5	9.1	20.4	32.5	12
1	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L 以下			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	4
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下		0.00005 未満												0.00005 未満		1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	12
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.69	0.81	0.54	0.49	0.76	0.76	1.06	1.03	0.93	1.10	0.93	1.04	0.49	0.84	1.10	12
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.08 未満	0.09	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08 未満	0.09	0.08 未満	0.09	0.11	12
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L 以下			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	4
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下		0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満		0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	4
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	4
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 未満	0.06 未満	0.08	0.10	0.12	0.11	0.11	0.08	0.07	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.07	0.12	12
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下		0.006 未満			0.006			0.006 未満			0.006 未満		0.006 未満	0.006 未満	0.006	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満			0.004			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.004	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.003			0.002			0.002			0.001			0.001	0.002	0.003	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.01			0.02			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01	0.02	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下		0.005			0.006			0.003			0.003 未満		0.003 未満	0.004	0.006	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下		0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満		0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下													－	－	－	－
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	12.9	14.1	16.3	12.2	17.7	16.3	16.3	13.4	14.9	13.2	14.5	15.5	12.2	14.5	17.7	12
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	15.2	17.1	13.9	11.9	17.1	16.0	16.5	14.9	17.3	16.8	17.8	18.8	11.9	16.1	18.8	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	43.7	44.0	40.9	38.5	41.2	42.1	42.6	44.4	47.4	44.6	46.2	45.5	38.5	43.4	47.4	12
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下			93			133			106			95	93	107	133	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下													－	－	－	－
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下					0.000001 未満									0.000001 未満		1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下					0.000001 未満									0.000001 未満		1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下													－	－	－	－
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下													－	－	－	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	12
47	pH値	5.8-8.6	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.3	7.6	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	5度 以下	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	12
51	濁度	2度 以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	12
	残留塩素	遊離 0.1mg/L 結合 0.4mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	12
	判定	水質基準に適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適　合	適　合	適　合	
	備考																	

令和7年度　三ツ松系原水　4月～3月

水質検査結果（水質管理目標設定項目）

採水年月			令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年				
	検査項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.02 mg/L 以下						0.002 未満								0.002 未満		1
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下						0.0002 未満								0.0002 未満		1
3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.02 mg/L 以下						0.002 未満								0.002 未満		1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満		0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	4
8	トルエン	0.4 mg/L 以下		0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満		0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	4
16	残留塩素	1 mg/L 以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	12
17	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	10～100 mg/L	43.7	44.0	40.9	38.5	41.2	42.1	42.6	44.4	47.4	44.6	46.2	45.5	38.5	43.4	47.4	12
18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001	4
19	遊離炭酸	20 mg/L 以下	4.0	2.6	3.1	3.1	3.5	4.4	2.6	3.1	2.6	2.2	4.0	3.5	2.2	3.2	4.4	12
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満		0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
24	蒸発残留物	30～200 mg/L			93			133			106			95	93	107	133	4
25	濁度	1度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12
26	ｐＨ値	7.5程度	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.3	7.6	12
27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.4			-1.2			-1.8			-1.8	-1.8	-1.5	-1.2	4
29	1,1－ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1 mg/L 以下			0.01			0.02			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01	0.02	4

水質検査結果（独自検査項目）

採水年月		令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年				
検査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
侵食性遊離炭酸	mg/L	3.5	2.2	2.7	2.7	3.1	4.0	2.2	2.7	2.2	1.8	3.5	3.1	1.8	2.8	4.0	12
溶性ケイ酸	mg/L						2.3								2.3		1
モリブデン	mg/L						0.007 未満								0.007 未満		1
銀	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
ス	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
バリウム	mg/L						0.016								0.016		1
ビスマス	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
カリウム	mg/L	2.3	2.8	2.1	2.1	2.5	2.6	2.8	2.9	2.9	2.6	2.5	2.7	2.1	2.6	2.9	12
硫酸イオン	mg/L	13.2	14.0	13.8	14.6	20.4	18.0	16.6	15.2	17.3	14.7	15.9	46.5	13.2	18.3	46.5	12
アンモニア態窒素	mg/L	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	12
総酸度	mg/L	4.5	3.0	3.5	3.5	4.0	5.0	3.0	3.5	3.0	2.5	4.5	4.0	2.5	3.7	5.0	12
総アルカリ度	mg/L	34.0	37.0	36.0	32.0	35.0	34.0	37.0	35.0	36.0	34.0	36.0	36.0	32.0	35.2	37.0	12
電気伝導率	μS/cm･25℃	159	165	150	144	189	183	175	162	176	165	172	177	144	168	189	12
臭素イオン	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	12

令和7年度 蕎原系原水 4月～3月

水 質 検 査 結 果

	採水年月		令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年				
	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
	気温	℃	23.1	24.8	22.8	34.3	37.1	31.6	30.7	21.7	22.6	13.3	13.1	16.1	13.1	24.3	37.1	12
	水温	℃	8.2	11.8	14.5	19.4	22.0	22.0	19.1	14.0	11.5	6.6	5.1	8.6	5.1	13.6	22.0	12
1	一般細菌	1mL中100以下	15	64	208	108	101	391	143	40	20	6	12	25	6	94	391	12
2	大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出せず	検出せず	検出	検出せず	検出	検出	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L 以下			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	4
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下		0.00005 未満												0.00005 未満		1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	12
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.40	0.54	0.46	0.54	0.74	0.67	0.78	0.91	0.54	0.62	0.42	0.48	0.40	0.59	0.91	12
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	12
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	4
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下		0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満		0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	4
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	4
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下													－	－	－	－
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下													－	－	－	－
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下													－	－	－	－
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下													－	－	－	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下													－	－	－	－
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下													－	－	－	－
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下													－	－	－	－
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下													－	－	－	－
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下													－	－	－	－
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下													－	－	－	－
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下													－	－	－	－
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下			0.04			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.04	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下			0.03			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03	4
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	6.3	5.7	5.7	6.1	7.1	8.2	7.9	6.9	7.4	6.8	7.3	7.5	5.7	6.9	8.2	12
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	4.5	4.3	4.4	4.5	4.6	4.2	4.6	4.5	4.8	4.8	5.0	5.8	4.2	4.7	5.8	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	26.3	23.3	22.8	22.4	31.3	37.2	35.2	30.9	36.1	32.6	37.5	37.3	22.4	31.1	37.5	12
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下			52			94			70			72	52	72	94	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 未満													0.02 未満		1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下					0.000001 未満									0.000001 未満		1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下					0.000001 未満									0.000001 未満		1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下							0.002 未満							0.002 未満		1
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下										0.0005 未満				0.0005 未満		1
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	0.5	2.2	1.2	0.9	0.5	0.5	0.7	0.7	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.8	2.2	12
47	pH値	5.8-8.6	8.1	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0	7.7	7.8	7.5	7.6	7.5	7.8	8.1	12
48	味	異常でないこと													－	－	－	－
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	5 度 以下	1.5	8.8	4.7	3.6	2.1	1.5	1.7	2.3	1.0	1.0	0.6	1.6	0.6	2.5	8.8	12
51	濁度	2 度 以下	0.2	0.6	1.5	0.8	0.3	0.2 未満	0.3	0.5	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.4	1.5	12
	残留塩素	遊離 0.1mg/L 結合 0.4mg/L													－	－	－	－
	判定	水質基準に適合																
	備考			クリプトスポリジウム等検出せず	嫌気性芽胞菌検出せず		クリプトスポリジウム等検出せず	嫌気性芽胞菌検出せず		クリプトスポリジウム等検出せず	嫌気性芽胞菌検出せず	クリプトスポリジウム等検出せず		嫌気性芽胞菌検出せず				

令和7年度 蕎原系原水 4月～3月

水質検査結果 （水質管理目標設定項目）

	採水年月		令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年				
	検査項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.02 mg/L 以下						0.002 未満								0.002 未満		1
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下						0.0002 未満								0.0002 未満		1
3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.02 mg/L 以下						0.002 未満								0.002 未満		1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満		0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	4
8	トルエン	0.4 mg/L 以下		0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満		0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	4
17	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	10～100 mg/L	26.3	23.3	22.8	22.4	31.3	37.2	35.2	30.9	36.1	32.6	37.5	37.3	22.4	31.1	37.5	12
18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.003			0.001			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.003	4
19	遊離炭酸	20 mg/L 以下	1.8	2.6	1.3	1.8	3.1	1.8	1.8	1.8	0.9	1.3	1.8	1.3	0.9	1.8	3.1	12
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満		0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
24	蒸発残留物	30～200 mg/L			52			94			70			72	52	72	94	4
25	濁度	1 度 以下	0.2	0.6	1.5	0.8	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.1 未満	0.1	0.2	0.1 未満	0.4	1.5	12
26	pH値	7.5程度	8.1	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0	7.7	7.8	7.5	7.6	7.5	7.8	8.1	12
27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける			−1.5			−1.2			−1.5			−1.5	−1.5	−1.4	−1.2	4
29	1,1－ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1 mg/L 以下			0.04			0.01			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.02	0.04	4
31	PFOS及びPFOA※	0.00005 mg/L 以下				0.000005 未満										0.000005 未満		1

※正式名称：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

水質検査結果 （独自検査項目）

	採水年月		令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年				
	検査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
	侵食性遊離炭酸	mg/L	1.7	2.5	1.2	1.6	2.8	1.5	1.5	1.6	0.7	1.1	1.5	1.1	0.7	1.6	2.8	12
	溶性ケイ酸	mg/L						14.6								14.6		1
	モリブデン	mg/L						0.007 未満								0.007 未満		1
	銀	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
	ス	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
	バリウム	mg/L						0.011								0.011		1
	ビスマス	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
	PFHxS※	mg/L				0.000001 未満										0.000001 未満		1
	カリウム	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	1.0	12
	硫酸イオン	mg/L	10.6	7.7	8.6	8.7	12.6	14.1	14.4	12.4	16.0	14.2	17.4	15.5	7.7	12.7	17.4	12
	アンモニア態窒素	mg/L	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	12
	総酸度	mg/L	2.0	3.0	1.5	2.0	3.5	2.0	2.0	2.0	1.0	1.5	2.0	1.5	1.0	2.0	3.5	12
	総アルカリ度	mg/L	11.0	19.0	18.0	20.0	25.0	28.0	29.0	25.0	24.0	24.0	27.0	27.0	11.0	23.1	29.0	12
	電気伝導率	μS/cm･25℃	87	75	74	77	102	117	112	99	111	103	129	111	74	100	129	12
	臭素イオン	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	12

※正式名称：ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)