令和7年度　津田系給水栓水（二色南地区）　4月～3月

水　質　検　査　結　果

	採水年月		令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年				
	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
	気温	℃	18.3	24.8	26.1	34.8	36.0	35.6	29.4	18.9	23.9	13.9	12.1	16.1	12.1	24.2	36.0	12
	水温	℃	18.5	20.8	23.1	27.1	30.8	30.8	27.9	22.1	19.2	15.5	14.1	16.0	14.1	22.2	30.8	12
1	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L 以下			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	4
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下		0.00005 未満												0.00005 未満		1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	12
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.63	0.74	0.73	0.71	0.68	0.67	0.68	0.69	0.73	0.68	0.64	0.68	0.63	0.69	0.74	12
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.082	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	4
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下		0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満		0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	4
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	4
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.07	0.06	0.07	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.07	12
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下		0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満		0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.01			0.01			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下		0.004			0.004			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満	0.004	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下		0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満		0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	13.4	13.5	13.6	13.4	13.7	13.9	13.7	13.9	14.1	14.0	14.1	14.6	13.4	13.8	14.6	12
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	7.3	6.6	6.2	7.4	7.3	7.9	8.9	9.4	11.0	9.6	11.4	12.2	6.2	8.8	12.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	45.8	46.4	47.2	46.4	48.0	49.6	50.1	51.5	50.0	50.1	52.4	53.3	45.8	49.2	53.3	12
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下			140			159			136			141	136	144	159	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 未満													0.02 未満		1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下					0.000001 未満									0.000001 未満		1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下					0.000001 未満									0.000001 未満		1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下							0.002 未満							0.002 未満		1
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下										0.0005 未満				0.0005 未満		1
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	0.3	0.5	0.3 未満	0.3	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.5	12
47	pH値	5.8-8.6	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.0	7.1	7.3	7.1	7.0	7.3	7.6	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	5度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	12
51	濁度	2度 以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	12
	残留塩素	追際 0.1mg/L 以上 給合 0.4mg/L 以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	12
	判定	水質基準に適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適　合	適　合	適　合	
	備考						クリプトスポリジウム等検出せず											

令和7年度　津田系給水栓水（二色南地区）　4月～3月

水質検査結果　（水質管理目標設定項目）

	採水年月		令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年				
	検査項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.02 mg/L 以下						0.002 未満								0.002 未満		1
2	ｳﾗﾝ及びその化合物	0.002 mg/L 以下						0.0002 未満								0.0002 未満		1
3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.02 mg/L 以下						0.002 未満								0.002 未満		1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満		0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	4
8	トルエン	0.4 mg/L 以下		0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満		0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	4
16	残留塩素	1 mg/L 以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	12
17	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	10～100 mg/L	45.8	46.4	47.2	46.4	48.0	49.6	50.1	51.5	50.0	50.1	52.4	53.3	45.8	49.2	53.3	12
18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
19	遊離炭酸	20 mg/L 以下	13.6	15.4	12.8	13.2	15.8	18.0	14.5	11.0	10.6	17.6	15.8	11.4	10.6	14.2	18.0	12
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満		0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
24	蒸発残留物	30～200 mg/L			140			159			136			141	136	144	159	4
25	濁度	1度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12
26	pH値	7.5程度	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.0	7.1	7.3	7.1	7.0	7.3	7.6	12
27	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.2			-1.1			-1.7			-1.6	-1.7	-1.4	-1.1	4
29	1,1－ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
31	PFOS及びPFOA※	0.00005 mg/L 以下				0.000005 未満										0.000005 未満		1

※正式名称：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

水質検査結果　（独自検査項目）

	採水年月		令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年				
	検査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
	侵食性遊離炭酸	mg/L	12.0	13.3	10.9	11.3	13.7	15.6	12.5	9.4	9.1	15.4	13.9	9.7	9.1	12.2	15.6	12
	溶性ケイ酸	mg/L						53.5								53.5		1
	モリブデン	mg/L						0.007 未満								0.007 未満		1
	銀	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
	ｽｽﾞ	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
	バリウム	mg/L						0.039								0.039		1
	ビスマス	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
	PFHxS※	mg/L				0.000001 未満										0.000001 未満		1
	カリウム	mg/L	2.8	3.2	2.9	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	2.7	3.0	2.7	3.0	3.2	12
	硫酸イオン	mg/L	5.2	4.1	3.6	5.2	3.5	3.3	3.4	3.5	5.7	3.4	3.6	3.6	3.3	4.0	5.7	12
	アンモニア態窒素	mg/L	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	12
	総酸度	mg/L	15.5	17.5	14.5	15.0	18.0	20.5	16.5	12.5	12.0	20.0	18.0	13.0	12.0	16.1	20.5	12
	総アルカリ度	mg/L	58.0	66.0	67.0	66.0	66.0	68.0	67.0	65.0	62.0	65.0	62.0	66.0	58.0	64.8	68.0	12
	電気伝導率	μS/cm･25℃	152	154	155	156	161	171	166	166	167	163	168	176	152	163	176	12
	臭素イオン	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03	0.03 未満	0.03 未満	0.03	12

※正式名称：ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)

令和7年度　東山系給水栓水（久保地区）　4月～3月

水　質　検　査　結　果

	採水年月		令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年				
	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
	気温	℃	18.3	24.8	26.1	34.8	36.0	35.6	29.4	18.9	23.9	13.9	12.1	16.1	12.1	24.2	36.0	12
	水温	℃	16.8	19.8	22.1	26.6	30.1	30.3	25.6	20.4	18.3	13.8	12.1	14.8	12.1	20.9	30.3	12
1	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L 以下			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	4
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下		0.00005 未満												0.00005 未満		1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	12
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.65	0.78	0.68	0.62	0.73	0.71	0.82	0.86	0.82	0.88	0.82	0.85	0.62	0.77	0.88	12
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.08 未満	0.08	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08 未満	0.08	0.08 未満	0.08	0.10	12
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	4
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下		0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満		0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	4
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	4
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 未満	0.06 未満	0.07	0.08	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.10	12
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下		0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満			0.006 未満		0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.002			0.001			0.001			0.001 未満			0.001 未満	0.001	0.002	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.01			0.02			0.01			0.01 未満		0.01 未満	0.01	0.02	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下		0.004			0.005			0.003			0.003 未満		0.003 未満	0.004	0.005	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下		0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満		0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	13.2	14.1	13.1	12.6	16.0	15.5	15.3	13.7	14.4	13.8	14.4	15.0	12.6	14.2	16.0	12
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	10.1	14.0	11.1	9.5	12.3	12.4	13.0	12.2	13.5	13.3	15.0	15.5	9.5	12.6	15.5	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	45.0	45.8	44.0	41.9	44.3	45.6	47.1	47.8	55.2	48.4	49.1	49.6	41.9	47.0	55.2	12
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下			106			133			126			127	106	123	133	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 未満													0.02 未満		1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下					0.000001 未満									0.000001 未満		1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下					0.000001 未満									0.000001 未満		1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下							0.002 未満							0.002 未満		1
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下										0.0005 未満				0.0005 未満		1
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	12
47	pH値	5.8-8.6	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.3	7.1	7.0	7.1	7.0	7.3	7.6	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	5度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	12
51	濁度	2度 以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	12
	残留塩素	追際 0.1mg/L 以上 給合 0.4mg/L 以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	12
	判定	水質基準に適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適　合	適　合	適　合	
	備考																	

令和7年度 東山系給水栓水（久保地区） 4月～3月

水質検査結果 （水質管理目標設定項目）

	採水年月		令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年				
	検査項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.02 mg/L 以下						0.002 未満								0.002 未満		1
2	ｳﾗﾝ及びその化合物	0.002 mg/L 以下						0.0002 未満								0.0002 未満		1
3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.02 mg/L 以下						0.002 未満								0.002 未満		1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満		0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	4
8	トルエン	0.4 mg/L 以下		0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満		0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	4
16	残留塩素	1 mg/L 以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	12
17	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	10～100 mg/L	45.0	45.8	44.0	41.9	44.3	45.6	47.1	47.8	55.2	48.4	49.1	49.6	41.9	47.0	55.2	12
18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001	4
19	遊離炭酸	20 mg/L 以下	9.2	5.3	5.7	5.3	7.5	10.6	7.5	5.7	5.7	11.4	5.7	7.5	5.3	7.3	11.4	12
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満		0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
24	蒸発残留物	30～200 mg/L			106			133			126			127	106	123	133	4
25	濁度	1度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.01	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12
26	pH値	7.5程度	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.3	7.1	7.0	7.1	7.0	7.3	7.6	12
27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.2			-1.1			-1.4			-1.7	-1.7	-1.4	-1.1	4
29	1,1－ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
31	PFOS及びPFOA※	0.00005 mg/L 以下				0.000006										0.000006		1

※正式名称：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

水質検査結果 （独自検査項目）

採水年月		令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年				
検査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
侵食性遊離炭酸	mg/L	8.3	4.6	5.0	4.6	6.6	9.4	6.4	4.9	4.8	10.3	4.9	6.5	4.6	6.4	10.3	12
溶性ケイ酸	mg/L						24.4								24.4		1
モリブデン	mg/L						0.007 未満								0.007 未満		1
銀	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
スズ	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
バリウム	mg/L						0.026								0.026		1
ビスマス	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
PFHxS※	mg/L				0.000001 未満										0.000001 未満		1
カリウム	mg/L	2.6	3.2	2.5	2.5	2.8	2.8	2.9	2.9	3.4	2.9	3.0	2.9	2.5	2.9	3.4	12
硫酸イオン	mg/L	7.9	10.8	10.3	9.5	11.7	11.6	9.8	9.5	9.4	9.1	10.3	9.5	7.9	10.0	11.7	12
アンモニア態窒素	mg/L	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	12
総酸度	mg/L	10.5	6.0	6.5	6.0	8.5	12.0	8.5	6.5	6.5	13.0	6.5	8.5	6.0	8.3	13.0	12
総アルカリ度	mg/L	46.0	46.0	47.0	46.0	49.0	50.0	54.0	48.0	52.0	50.0	49.0	51.0	46.0	49.0	54.0	12
電気伝導率	μS/cm･25℃	156	164	153	148	172	172	173	164	170	166	172	175	148	165	175	12
臭素イオン	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03	12

※正式名称：ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)

令和7年度　三ケ山系給水栓水（秬谷地区）　4月～3月

水　質　検　査　結　果

	採水年月		令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年				
	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
	気温	℃	18.3	24.8	26.1	34.8	36.0	35.6	29.4	18.9	23.9	13.9	12.1	16.1	12.1	24.2	36.0	12
	水温	℃	13.4	19.1	21.1	28.6	31.3	32.1	24.9	17.5	13.5	8.8	7.6	12.0	7.6	19.2	32.1	12
1	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L 以下			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	4
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下		0.00005 未満												0.00005 未満		1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	12
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.73	0.74	0.74	0.65	0.80	0.79	0.99	1.04	0.99	1.02	0.98	1.03	0.65	0.88	1.04	12
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.08 未満	0.08	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.08 未満	0.099	0.08 未満	0.09	0.11	12
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	4
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下		0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満		0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	4
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/L 以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L 以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	4
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/L 以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 未満	0.06 未満	0.08	0.13	0.18	0.21	0.17	0.12	0.12	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.10	0.21	12
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下		0.007			0.015			0.006 未満			0.006 未満		0.006 未満	0.007	0.015	4
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	4
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.003			0.003			0.003			0.002			0.002	0.002	0.003	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.02			0.04			0.02			0.01		0.01	0.02	0.04	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満			0.004			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.004	4
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/L 以下		0.007			0.012			0.006			0.004		0.004	0.007	0.012	4
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/L 以下		0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満		0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	4
31	ホルムアルﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/L 以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.04			0.03			0.03			0.03	0.03	0.03	0.04	4
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/L 以下	13.5	14.3	16.9	12.2	17.3	16.9	16.7	15.3	14.6	13.9	14.5	14.5	12.2	14.7	17.3	12
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/L 以下			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	15.8	17.4	14.1	12.8	17.2	16.4	17.7	16.7	17.7	17.5	18.0	18.7	12.8	16.7	18.7	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	43.0	44.0	40.3	38.8	41.0	41.2	43.5	45.7	47.9	45.4	46.3	42.5	38.8	43.3	47.9	12
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下			87			121			98			87	87	98	121	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 未満													0.02 未満		1
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/L 以下					0.000001 未満									0.000001 未満		1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下					0.000001 未満									0.000001 未満		1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下							0.002							0.002		1
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下										0.0005 未満				0.0005 未満		1
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	1.1	12
47	pH値	5.8-8.6	7.6	7.7	7.8	7.9	7.8	8.0	7.8	7.8	7.6	7.4	7.5	7.3	7.3	7.7	8.0	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	5度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	12
51	濁度	2度 以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	12
	残留塩素	追際 0.1mg/L 以上 給点 0.4mg/L 以上	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	12
	判定	水質基準に適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適　合	適　合	適　合	
	備考																	

令和7年度　三ケ山系給水栓水（秬谷地区）　4月～3月

水質検査結果　（水質管理目標設定項目）

	採水年月		令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年				
	検査項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.02 mg/L 以下						0.002 未満								0.002 未満		1
2	ｳﾗﾝ及びその化合物	0.002 mg/L 以下						0.0002 未満								0.0002 未満		1
3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.02 mg/L 以下						0.002 未満								0.002 未満		1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満		0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	4
8	トルエン	0.4 mg/L 以下		0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満		0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	4
16	残留塩素	1 mg/L 以下	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	12
17	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	10～100 mg/L	43.0	44.0	40.3	38.8	41.0	41.2	43.5	45.7	47.9	45.4	46.3	42.5	38.8	43.3	47.9	12
18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001	4
19	遊離炭酸	20 mg/L 以下	3.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.8	1.8	2.2	3.1	1.8	2.6	1.8	2.3	3.1	12
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満		0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
24	蒸発残留物	30～200 mg/L			87			121			98			87	87	98	121	4
25	濁度	1度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12
26	pH値	7.5程度	7.6	7.7	7.8	7.9	7.8	8.0	7.8	7.8	7.6	7.4	7.5	7.3	7.3	7.7	8.0	12
27	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける			−1.0			−0.7			−1.2			−1.6	−1.6	−1.1	−0.7	4
29	1,1－ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1 mg/L 以下			0.01			0.01			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01	4
30	PFOS及びPFOA※	0.00005 mg/L 以下				0.000011										0.000011		1

※正式名称：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

水質検査結果　（独自検査項目）

採水年月		令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年				
検査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
侵食性遊離炭酸	mg/L	2.7	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.4	1.4	1.8	2.7	1.4	2.2	1.4	1.9	2.7	12
溶性ケイ酸	mg/L						2.9								2.9		1
モリブデン	mg/L						0.007 未満								0.007 未満		1
銀	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
ｽｽﾞ	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
バリウム	mg/L						0.017								0.017		1
ビスマス	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
PFHxS※	mg/L				0.000001 未満										0.000001 未満		1
カリウム	mg/L	2.3	2.6	2.4	2.4	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	2.8	2.5	2.7	2.3	2.6	2.9	12
硫酸イオン	mg/L	13.6	14.5	13.8	13.3	18.8	17.6	17.4	19.0	16.3	15.5	15.9	15.5	13.3	15.9	19.0	12
ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	12
総酸度	mg/L	3.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.5	3.5	2.0	3.0	2.0	2.6	3.5	12
総ｱﾙｶﾘ度	mg/L	33.0	38.0	34.0	33.0	35.0	37.0	38.0	34.0	37.0	35.0	36.0	35.0	33.0	35.4	38.0	12
電気伝導率	μS/cm･25℃	161	168	152	149	188	188	188	175	176	172	174	174	149	172	188	12
臭素イオン	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	12

※正式名称：ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)

令和7年度　蕎原系給水栓水（蕎原地区）　4月～3月

水　質　検　査　結　果

	採水年月		令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年				
	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
	気温	℃	23.1	24.8	22.8	34.3	37.1	31.6	30.7	21.7	22.6	13.3	13.1	16.1	13.1	24.3	37.1	12
	水温	℃	12.5	16.4	19.4	23.9	26.7	27.2	23.0	17.3	14.3	10.0	8.6	11.3	8.6	17.6	27.2	12
1	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L 以下			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	4
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下		0.00005 未満												0.00005 未満		1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	12
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.75	0.81	0.70	0.64	0.78	0.71	0.93	1.02	0.77	1.02	0.69	0.73	0.64	0.80	1.02	12
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.09	0.087	0.09	0.10	0.10	0.08 未満	0.10	0.09	0.08 未満	0.10	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08	0.10	12
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	4
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下		0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満		0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	4
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	4
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	4
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 未満	0.06 未満	0.08	0.12	0.15	0.15	0.18	0.13	0.12	0.07	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.10	0.18	12
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下		0.006			0.013			0.006 未満			0.006 未満		0.006 未満	0.007	0.013	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.003			0.003			0.002			0.002			0.002	0.002	0.003	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.02			0.03			0.02			0.01		0.01	0.02	0.03	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満			0.004			0.003			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.004	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下		0.007			0.010			0.005			0.003		0.003	0.006	0.010	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下		0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満			0.009 未満		0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01	0.01 未満	0.01 未満	0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	13.3	14.4	12.6	12.2	14.1	13.3	14.9	14.2	11.1	13.9	11.0	11.0	11.0	13.0	14.9	12
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	4
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	16.7	17.6	13.9	12.8	12.7	10.1	14.8	15.3	10.9	17.4	11.1	11.4	10.1	13.7	17.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	44.0	43.7	41.3	39.2	37.8	40.9	42.8	45.1	41.9	47.1	42.2	41.1	37.8	42.3	47.1	12
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下			93			110			97			82	82	96	110	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 未満													0.02 未満		1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下					0.000001 未満									0.000001 未満		1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下					0.000001 未満									0.000001 未満		1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下							0.002 未満							0.002 未満		1
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下										0.0005 未満				0.0005 未満		1
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.7	0.8	12
47	pH値	5.8-8.6	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	8.0	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	5度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	12
51	濁度	2度 以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	12
	残留塩素	追際 0.1mg/L 以上 給合 0.4mg/L 以上	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	12
	判定	水質基準に適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適　合	適　合	適　合	
	備考						クリプトスポリジウム等検出せず											

令和7年度　蕎原系給水栓水（蕎原地区）　4月～3月

水質検査結果　（水質管理目標設定項目）

	採水年月		令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年				
	検査項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.02 mg/L 以下						0.002 未満								0.002 未満		1
2	ｳﾗﾝ及びその化合物	0.002 mg/L 以下						0.0002 未満								0.0002 未満		1
3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.02 mg/L 以下						0.002 未満								0.002 未満		1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満			0.0004 未満		0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	4
8	トルエン	0.4 mg/L 以下		0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満			0.04 未満		0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	4
16	残留塩素	1 mg/L 以下	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	12
17	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	10～100 mg/L	44.0	43.7	41.3	39.2	37.8	40.9	42.8	45.1	41.9	47.1	42.2	41.1	37.8	42.3	47.1	12
18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001	4
19	遊離炭酸	20 mg/L 以下	3.5	2.2	1.8	1.3	2.2	1.3	1.8	1.8	1.3	1.3	1.3	2.2	1.3	1.8	3.5	12
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満		0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	4
24	蒸発残留物	30～200 mg/L			93			110			97			82	82	96	110	4
25	濁度	1度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12
26	pH値	7.5程度	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	8.0	12
##	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける			−1.0			−0.9			−1.4			−1.4	−1.4	−1.2	−0.9	4
29	1,1－ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	4
30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1 mg/L 以下			0.01			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01	4
30	PFOS及びPFOA※	0.00005 mg/L 以下				0.000010										0.000010		1

※正式名称：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

水質検査結果　（独自検査項目）

採水年月		令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	令和8年	令和8年	令和8年				
検査項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	平均	最大	分析回数
侵食性遊離炭酸	mg/L	3.1	1.8	1.4	1.0	1.9	1.0	1.4	1.4	1.0	1.0	1.0	1.9	1.0	1.5	3.1	12
溶性ケイ酸	mg/L						6.6								6.6		1
モリブデン	mg/L						0.007 未満								0.007 未満		1
銀	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
ス　ズ	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
バリウム	mg/L						0.016								0.016		1
ビスマス	mg/L						0.003 未満								0.003 未満		1
PFHxS※	mg/L				0.000001 未満										0.000001 未満		1
カリウム	mg/L	2.2	2.5	2.3	2.4	2.3	2.0	2.6	2.8	1.7	3.1	1.5	1.5	1.5	2.2	3.1	12
硫酸イオン	mg/L	14.2	13.7	13.7	13.3	16.4	15.3	16.9	17.6	16.1	15.5	16.5	15.8	13.3	15.4	17.6	12
アンモニア態窒素	mg/L	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	12
総酸度	mg/L	4.0	2.5	2.0	1.5	2.5	1.5	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	2.5	1.5	2.1	4.0	12
総アルカリ度	mg/L	35.0	35.0	33.0	34.0	30.0	31.0	36.0	34.0	31.0	35.0	32.0	32.0	30.0	33.2	36.0	12
電気伝導率	μS/cm･25℃	160	167	148	147	153	152	167	167	142	173	145	142	142	155	173	12
臭素イオン	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	12

※正式名称：ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)