令和8年度　津田系給水栓水（二色南地区）　4月～6月

水 質 検 査 結 果

	採水年月		令和8年	令和8年	令和8年				
	検査項目	基準値	4月	5月	6月	最小	平均	最大	分析回数
	気温	℃	21.4	26.9	27.3	21.4	25.2	27.3	3
	水温	℃	18.5	20.9	24.6	18.5	21.3	24.6	3
1	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	3
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L 以下			0.0003 未満		0.0003 未満		1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下			0.00005 未満		0.00005 未満		1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満		0.001 未満		1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満		0.001 未満		1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満		0.001 未満		1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下			0.002 未満		0.002 未満		1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	3
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下			0.001 未満		0.001 未満		1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.69	0.77	0.90	0.69	0.79	0.90	3
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	3
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.1 未満		0.1 未満		1
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下		0.0002 未満			0.0002 未満		1
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/L 以下		0.005 未満			0.005 未満		1
16	シス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びトランス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L 以下		0.004 未満			0.004 未満		1
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/L 以下		0.002 未満			0.002 未満		1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満		1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満		1
20	PFOS及びPFOA ※	0.00005 mg/L 以下	0.000005 未満				0.00005 未満		1
21	ﾍﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/L 以下		0.001 未満			0.001 未満		1
22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	3
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 未満				0.002 未満		1
24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下		0.006 未満			0.006 未満		1
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満				0.003 未満		1
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01 未満		1
27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 未満				0.001 未満		1
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01 未満		1
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 未満				0.003 未満		1
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/L 以下		0.003 未満			0.003 未満		1
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/L 以下		0.009 未満			0.009 未満		1
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/L 以下	0.008 未満				0.008 未満		1
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満		0.01 未満		1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/L 以下			0.02 未満		0.02 未満		1
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下			0.03 未満		0.03 未満		1
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.01 未満		0.01 未満		1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/L 以下	15.0	14.7	15.6	14.7	15.1	15.6	3
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/L 以下			0.005 未満		0.005 未満		1
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	12.8	14.3	17.3	12.8	14.8	17.3	3
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	52.3	53.4	56.3	52.3	54.0	56.3	3
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下			153		153		1
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 未満				0.02 未満		1
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/L 以下							0
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/L 以下							0
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下							0
46	フェノール類	0.005 mg/L 以下							0
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3215	0.3 未満	0.3 未満	0.3	3
48	pH値	5.8-8.6	7.2	7.0	7.2	7.0	7.1	7.2	3
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	3
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	3
51	色度	5 度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	3
52	濁度	2 度 以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3
	残留塩素	遊離 0.1mg/L 以上 結合 0.4mg/L 以上	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	3
	判定	水質基準に適合	適合	適合	適合	適　合	適　合	適　合	
	備考								

※正式名称：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

令和8年度　津田系給水栓水（二色南地区）　4月～6月

水質検査結果　（水質管理目標設定項目）

採水年月		令和8年	令和8年	令和8年				
検査項目	目標値	4月	5月	6月	最小	平均	最大	分析回数
1 アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下							0
2 ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下							0
3 ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下							0
5 1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		0.0004 未満			0.0004 未満		1
8 トルエン	0.4 mg/L 以下		0.04 未満			0.04 未満		1
16 残留塩素	1 mg/L 以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	3
17 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10～100 mg/L	52.3	53.4	56.3	52.3	54.0	56.3	3
18 マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001 未満		0.001 未満		1
19 遊離炭酸	20 mg/L 以下	16.7	12.3	11.0	11.0	13.3	16.7	3
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		0.03 未満			0.03 未満		1
21 メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		0.0002 未満			0.0002 未満		1
24 蒸発残留物	30～200 mg/L			153		153		1
25 濁度	1 度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	3
26 ｐＨ値	7.5程度	7.2	7.0	7.2	7.0	7.1	7.2	3
27 腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける			−1.4		−1.4		1
29 1,1－ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		0.01 未満			0.01 未満		1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下			0.01 未満		0.01 未満		1

水質検査結果　（独自検査項目）

採水年月		令和8年	令和8年	令和8年				
検査項目	単位	4月	5月	6月	最小	平均	最大	分析回数
侵食性遊離炭酸	mg/L	14.6	10.7	9.6	9.6	11.6	14.6	3
溶性ケイ酸	mg/L							0
モリブデン	mg/L							0
銀	mg/L							0
ス ズ	mg/L							0
バリウム	mg/L							0
ビスマス	mg/L							0
カリウム	mg/L	2.8	3.0	3.4	2.8	3.1	3.4	3
硫酸イオン	mg/L	4.0	5.5	6.8	4.0	5.4	6.8	3
アンモニア態窒素	mg/L	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	3
総酸度	mg/L	19.0	14.0	12.5	12.5	15.2	19.0	3
総アルカリ度	mg/L	65.0	61.0	59.0	59.0	61.7	65.0	3
電気伝導率	μS/cm･25℃	177	181	190	177	183	190	3
臭素イオン	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	3