令和8年度　蕎原系給水栓水（蕎原地区）　4月～6月

水　質　検　査　結　果

	採水年月		令和8年	令和8年	令和8年				
	検査項目	基準値	4月	5月	6月	最小	平均	最大	分析回数
	気温	℃	20.8	28.6	29.7	20.8	26.4	29.7	3
	水温	℃	13.7	16.8	19.9	13.7	16.8	19.9	3
1	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	3
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L　以下			0.0003　未満		0.0003　未満		1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L　以下			0.00005　未満		0.00005　未満		1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L　以下			0.001　未満		0.001　未満		1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L　以下			0.001　未満		0.001　未満		1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L　以下			0.001　未満		0.001　未満		1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L　以下			0.002　未満		0.002　未満		1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L　以下	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	3
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L　以下			0.001　未満		0.001　未満		1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L　以下	0.85	0.90	0.64	0.64	0.80	0.90	3
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L　以下	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	0.08　未満	3
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L　以下			0.1　未満		0.1　未満		1
14	四塩化炭素	0.002 mg/L　以下		0.0002　未満			0.0002　未満		1
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/L　以下		0.005　未満			0.005　未満		1
16	シス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びトランス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L　以下		0.004　未満			0.004　未満		1
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/L　以下		0.002　未満			0.002　未満		1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L　以下		0.001　未満			0.001　未満		1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L　以下		0.001　未満			0.001　未満		1
20	PFOS及びPFOA　※	0.00005 mg/L　以下	0.000005　未満				0.00005　未満		1
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/L　以下		0.001　未満			0.001　未満		1
22	塩素酸	0.6 mg/L　以下	0.06　未満	0.06　未満	0.08	0.06　未満	0.06　未満	0.08	3
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L　以下	0.002　未満				0.002　未満		1
24	クロロホルム	0.06 mg/L　以下		0.016			0.016		1
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L　以下	0.004				0.004		1
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L　以下		0.01　未満			0.01　未満		1
27	臭素酸	0.01 mg/L　以下	0.001　未満				0.001　未満		1
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L　以下		0.02			0.02		1
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L　以下	0.006				0.006		1
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/L　以下		0.005			0.005		1
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/L　以下		0.009　未満			0.009　未満		1
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/L　以下	0.008　未満				0.008　未満		1
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L　以下			0.01　未満		0.01　未満		1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/L　以下			0.02　未満		0.02　未満		1
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L　以下			0.03　未満		0.03　未満		1
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L　以下			0.01　未満		0.01　未満		1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/L　以下	12.5	11.5	10.1	10.1	11.4	12.5	3
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/L　以下			0.005　未満		0.005　未満		1
39	塩化物イオン	200 mg/L　以下	13.0	13.0	8.8	8.8	11.6	13.0	3
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L　以下	38.4	37.8	35.6	35.6	37.3	38.4	3
41	蒸発残留物	500 mg/L　以下			82		82		1
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L　以下	0.02　未満				0.02　未満		1
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/L　以下							0
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/L　以下							0
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L　以下							0
46	フェノール類	0.005 mg/L　以下							0
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L　以下	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	3
48	pH値	5.8~8.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	3
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	3
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	3
51	色度	5度　以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	3
52	濁度	2度　以下	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	3
	残留塩素	遊離　0.1mg/L　以上 結合　0.4mg/L　以上	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.6	3
	判定	水質基準に適合	適合	適合	適合	適　合	適　合	適　合	
	備考								

※正式名称：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

令和8年度　蕎原系給水栓水（蕎原地区）　4月～6月

水質検査結果　（水質管理目標設定項目）

採水年月		令和8年	令和8年	令和8年				
	検査項目	目標値	4月	5月	6月	最小	平均	最大	分析回数
1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.02 mg/L　以下							0
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L　以下							0
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L　以下							0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L　以下		0.0004　未満			0.0004　未満		1
8	トルエン	0.4 mg/L　以下		0.04　未満			0.04　未満		1
16	残留塩素	1 mg/L　以下	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.6	3
17	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	10～100 mg/L	38.4	37.8	35.6	35.6	37.3	38.4	3
18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01 mg/L　以下			0.001　未満		0.001　未満		1
19	遊離炭酸	20 mg/L　以下	1.8	2.2	1.8	1.8	1.9	2.2	3
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L　以下		0.03　未満			0.03　未満		1
21	ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L　以下		0.0002　未満			0.0002　未満		1
24	蒸発残留物	30～200 mg/L			82		82		1
25	濁度	1度　以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	3
26	ｐＨ値	7.5程度	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	3
##	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.3		-1.3		1
29	1,1－ジクロロエチレン	0.1 mg/L　以下		0.01　未満			0.01　未満		1
30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1 mg/L　以下			0.01　未満		0.01　未満		1

水質検査結果　（独自検査項目）

採水年月		令和8年	令和8年	令和8年				
検査項目	単位	4月	5月	6月	最小	平均	最大	分析回数
侵食性遊離炭酸	mg/L	1.6	1.9	1.5	1.5	1.6	1.9	3
溶性ケイ酸	mg/L							0
モリブデン	mg/L							0
銀	mg/L							0
ストロンチウム	mg/L							0
バリウム	mg/L							0
ビスマス	mg/L							0
カリウム	mg/L	1.9	2.3	1.6	1.6	1.9	2.3	3
硫酸イオン	mg/L	14.9	13.8	12.9	12.9	13.9	14.9	3
アンモニア態窒素	mg/L	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	0.04　未満	3
総酸度	mg/L	2.0	2.5	2.0	2.0	2.2	2.5	3
総アルカリ度	mg/L	25.0	29.0	31.0	25.0	28.3	31.0	3
電気伝導率	μS/cm･25℃	142	140	125	125	136	142	3
臭素イオン	mg/L	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	3