

質問（企画提案書等に関する質問）に対する回答書

令和8年6月19日

プロポーザル参加業者 各位

貝塚市教育委員会 教育総務課

委託業務名 貝塚市小中学校特別教室空調設置業務

No	資料名	項目名	質問事項	回答
1	実施要項	提供資料について	長期休業や学校行事予定等の提供は可能か。	参加資格を得た事業者に対し、現時点では、令和8年度（R8.6現在）の各学校の年間行事予定表の提供は可能です。⇒ご希望がありましたらお知らせください。
2	実施要項	提供資料について	既存設備等の電力使用量についてデータの提供は可能か。	参加資格を得た事業者に対し、関西電力の30分単位デマンド値の提供は可能です。 ⇒検討にあたり、必要となる対象期間や対象日（夏季の最大需要日など）ご希望がありましたらお知らせください。提供可能な範囲でデータを提供します。
3	実施要項	提供資料について	キュービクル設備の単線結線図等の資料提供は可能か。	過去の改修工事図面で提供します。 ⇒参加資格を得た事業者に対し、R8.6.11に提供済です。
4	実施要項	提供資料について	受変電設備定期点検報告書の提供は可能か。	参加資格を得た事業者に対し、R8.6.11に提供済です。
5	実施要項	企画提案書の作成要領	様式8-1協力企業一覧表、様式8-2協力事業者参加表明書の代表企業及び協力企業名の記載方法について、黒塗の対応は必要か。	企画提案書のページには含まず、別途提出してください。よって、企業名等の黒塗の必要はありません。 また、様式9-1提案価格見積書および様式9-2内訳書についても同じ扱いとしてください。
6	要求水準書	キュービクル設備の更新又は改修について	キュービクル設備の更新又は改修にあたり、停電の作業が可能な日数はどのくらいか。	土、日曜日等の学校休業日を想定しています。
7	要求水準書	キュービクル設備の更新又は改修について	キュービクル設備の更新又は改修にあたり、停電期間中の施設警備の対応は必要か。	不要です。（市の概契約の警備業務内で対応します。）