

測定結果の概要

1. 報告状況について

(大気基準適用施設)

令和4年3月末において報告義務のある事業場は、1事業場ありますが、休止中です。

(水質基準適用施設)

令和4年3月末において報告義務のある事業場は、1事業場あり、測定結果の報告がありました。

2. 排出基準等適合状況について

令和4年5月末までに報告を受けた事業場の測定結果は、すべての排出基準等を下回っていました。

○大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)

| 事業場 No. | 事業場名 | 所在地 | 施設 No. | ダイオキシン類(排出ガス) | | | ダイオキシン類(燃え殻) | | ダイオキシン類(ばいじん) | | 備考 |
|---------|------------------------|--------------|--------|---------------|--------------------------------|----|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|
| | | | | 試料採取日 | 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N) | 基準 | 試料採取日 | 測定結果 (ng-TEQ/g) | 試料採取日 | 測定結果 (ng-TEQ/g) | |
| 1 | 魚野運輸物流倉庫有限会社 木梓再生工場 | 貝塚市三ヶ山1346-1 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | 令和3年度休止 |

○水質基準適用施設(下水道終末処理場)

| 事業場 No. | 事業場名 | 所在地 | 特定施設の種類 | 試料 No. | 試料採取日 | ダイオキシン類(排水) | | 備考 |
|---------|--------------------------|------------|-----------|--------|--------------|-----------------|----|----|
| | | | | | | 測定結果 (pg-TEQ/L) | 基準 | |
| 1 | 南大阪湾岸流域下水道 中部水みらいセンター | 貝塚市二色南町6-1 | 下水道終末処理施設 | 1 | 令和3年 8月4日 | 0.00035 | 10 | |